

NOTA DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO: ELETRÔNICO Nº018/2025.

EDITAL DE LICITAÇÃO 0019/2025.

Informamos que em relação ao modelo de válvula de controle série R106 Controle de Altitude F-Tipo 2, não podemos aceitar pois já tivemos este tipo de válvula com a mola controlara exposta e tivemos muitas ações de vandalismo e depredações.

Esclarecemos ainda que no TR as especificações estão devidamente explicitadas e não contemplam a mola exposta.

Atenciosamente

Ibitinga, 05 de agosto de 2025

JOÃO CARDOSO PIMENTEL

DIRETOR DE PROJETOS E OBRAS

Engº Civil – SAAE.