Solicitação de Esclarecimento

Informações do Edital

Razão Social do Promotor:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse
Número do Edital:	109/2026
Número do Processo:	2421/2026

Dados do Participante

Nome:	anônimo
Documento:	anônimo

Solicitação

Esclarecimento referente ao item 67 e 153 (Nobreak) - No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura ?

At.te HAROLDO BRAGA

Data da Solicitação: 05/11/26 - 14:41

Resposta

Boa tarde. Não havendo a especificação na descrição, serão aceitos ambos os tipos.

Data da Resposta: 05/11/26 - 15:50