



MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 43/2024 (Reabertura)

Processo nº 4.287/2024

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática.

4º NOTA
DE
ESCLARECIMENTO

QUESTIONAMENTO

No descritivo não está claro o tipo de onda solicitado no nobreak e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura?

ESCLARECIMENTO

Em relação ao questionamento apresentado, o Termo de Referência do Referido Edital e Pregão Eletrônico, especifica de forma clara: "Forma de onda do inversor de tensão no modo bateria: Senoidal Pura; Não será aceito nobreak com onda senoidal por aproximação ou quadratura PWM." Considerando que a exigência de onda senoidal pura está expressa tanto no Termo de Referência quanto nas especificações do modelo de referência, não havendo margem para interpretações divergentes.

Porto Ferreira, 02 de outubro de 2024.

Edson C. Pereira
Pregoeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16BB-9260-D56B-CE91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDSON CARLOS PEREIRA (CPF 277.XXX.XXX-43) em 02/10/2024 09:48:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://portoferreira.1doc.com.br/verificacao/16BB-9260-D56B-CE91>