

SC 00091/2023 (PC)			
Solicitado em:	26/10/2023	Solicitante:	ROMUALDO FROES RODRIGUES - ROMUALDO.FROES
Aprovado em:	26/10/2023	Aprovador:	ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA - ALEX
Unidade solicitante:	Fundação Pró-Lar - (1)		
Centro de consumo:	Diretoria Administrativa e Financeira - (3)		
Unidade de compra:	GERAL - (GERAL)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	15 Dias

Justificativa

Justifica-se a necessidade de aquisição com a finalidade de proporcionar um melhor conforto térmico com um ambiente mais agradável, promovendo a refrigeração correta do ambiente, preservação do patrimônio e propiciar melhor conforto térmico no ambiente de trabalho. Sendo que o valor de conserto do ar condicionado, com a mão de obra e a recarga de gás (pois o mesmo está sem gás) se torna oneroso, face ao custo benefício que o mesmo proporcionará por curto prazo.

PEDIDO DE PRÉ-EMPENHO Nº: 89		PRÉ-EMPENHO Nº: 87		SITUAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO: Aprovado		
TIPO DE EMPENHO: Ordinário		DESEMBOLSO: 1				
FICHA: 11						
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0601 - PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR JACAREÍ						
UNIDADE EXECUTORA: 060101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO PRO-LAR DE JACAREÍ						
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.482.0014.2203 - Manutenção dos serviços administrativos do Gabinete da Presidência						
CONTA: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente						
ELEMENTO: 4.4.90.52.36 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						
FONTE DE RECURSO: 01 - Tesouro						
APLICAÇÃO: 110.0000						
FICHA DE CONTAS A PAGAR: 0 - 000000.000 - Contas a pagar						
CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO FINANCEIRO-ADMINISTRATIVO						
TIPO DE DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
ORDENADOR: ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA						
ITEM	LIB.	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
					UNITÁRIO	TOTAL
0001	✓	2.010.001.00000813 AR CONDICIONADO 18000 BTU´s SPLIT HI-WALL <u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u> APARELHO DE AR CONDICIONADO SISTEMA INVERTER GÁS R 32 MODELO: SPLIT CONS. ENERGIA KWH/MÊS : ATÉ 25,0 TENSÃO: 220 FUNÇÃO: FRIO BTUS: 18.000 CLASSIFICAÇÃO IMETRO: A CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO 2023 CORRENTE (A) 13,35 VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO 3 PESO LÍQUIDO EVAPORADORA (KG) 10,6 KG PESO LÍQUIDO CONDENSADORA (KG) 23,7 KG DIMENSÕES EVAPORADORA (LXAXP) MM 897 X 314 X 227 DIMENSÕES CONDENSADORA (LXAXP)MM 738 X 540 X 270 NÍVEL DE RUÍDO EVAPORADORA(DBA) 47 DB(A) NÍVEL DE RUÍDO CONDENSADORA(DBA) 52 DB(A) SERPENTINA COBRE CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LÍQUIDO 1/4" CONEXÃO DA TUBULAÇÃO SUCCÃO 3/8" COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO 20M VAZÃO DE AR (M³/H) 848,87 DESNÍVEL 8M	1,0000	UN	3.190,0000	3.190,00

SC 00091/2023 (PC)

ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SISTEMA INVERTER
GÁS R 32
MODELO: SPLIT
CONS. ENERGIA KWH/MÊS : ATÉ 25,0
TENSÃO: 220
FUNÇÃO: FRIO
BTUS: 18.000
CLASSIFICAÇÃO IMETRO: A
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO 2023
CORRENTE (A) 13,35
VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO 3
PESO LÍQUIDO EVAPORADORA (KG) 10,6 KG PESO LÍQUIDO CONDENSADORA (KG) 23,7 KG
DIMENSÕES EVAPORADORA (LXAXP) MM 897 X 314 X 227
DIMENSÕES CONDENSADORA (LXAXP)MM 738 X 540 X 270 NÍVEL DE RUÍDO EVAPORADORA(DBA) 47 DB(A)
NÍVEL DE RUÍDO CONDENSADORA(DBA) 52 DB(A) SERPENTINA COBRE
CONEXÃO DA TUBULAÇÃO LÍQUIDO 1/4" CONEXÃO DA TUBULAÇÃO SUCCÃO 3/8" COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO 20M VAZÃO DE AR (M³/H) 848,87
DESNÍVEL 8M

LOCAL DE ENTREGA: Fundação Pro-Lar de Jacareí -Rua José Bonifácio nº 37
-Centro Jacareí (SP) Cep 12.327-190

LIB. = Liberado

TOTAL:

3.190,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA NA ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

17.535,00

VALOR DO PRÉ-EMPENHO:

3.190,00

SALDO DISPONÍVEL NA FICHA APÓS A ELABORAÇÃO DO PRÉ-EMPENHO:

14.345,00

SOLICITANTE

ROMUALDO FROES RODRIGUES

APROVADOR

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

ORDENADOR

ALEXSANDRO QUADROS DA ROCHA

Controle Orçamentário - Financeiro:

Data: ____/____/____

Ass: _____

Controlador Orçamentário e Financeiro

Data: ____/____/____ () Aprovado () Não Aprovado