


ENTRADA DE DADOS										RESULTADOS										CONFIGURAÇÃO FINAL									
Tubo - (PV)	Estimado (m)	Área Total de saque (m²)	Intensidade Pluviométrica (mm/h)	Coefficiente de Escoamento	Vazio de Onda (s)	Dilatação (m)	Declividade (‰)	Rapidez (m/s)	Tempo de Retenção (s)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Área (m²)	Cota Torção	Cota Calha	Indicador de Cota	Montante (m)	Assente (m)	Montante (m)	Assente (m)	Montante (m)	Assente (m)	
PV 1 - PV 2	95,00	10,606	145,60	0,70	3002,68	1,20	0,0253	0,017	0,15	0,85	4,69	268,85	0,71	2,35	0,30	4,22	3002,85	Suficiente	375,10	372,70	372,70	370,30	2,40	2,40					
PV 2 - PV 3	104,00	11,034	145,60	0,70	3123,85	1,20	0,0274	0,017	0,15	0,85	4,69	268,85	0,71	2,35	0,30	4,40	3127,59	Suficiente	372,70	369,95	370,30	367,45	2,40	2,50					
PV 3 - PV 4	108,00	10,230	145,60	0,70	2896,23	1,20	0,0269	0,017	0,18	1,02	4,69	268,85	1,02	2,82	0,38	2,83	2896,44	Suficiente	369,95	368,69	367,45	366,49	2,50	2,20					
PV 4 - DISS.	5,00	14,100	145,60	0,70	3991,87	1,20	0,0180	0,017	0,18	1,02	4,69	268,85	1,02	2,82	0,38	4,02	4121,70	Suficiente	368,69	366,40	366,49	366,40	2,20	0,00					
Velocidade Mínima(m/s):	0,75		Máxima(m/s):		5,00																								
Recorridos (km):	15		Densidade (mm/h):		10																								
Intensidade Pluviométrica:	145,60 mm (mm/h) - ANDARAIA-SP																												



QUANTITATIVOS		
TUBO DE CONCRETO Ø 0,40	89,00	m
TUBO DE CONCRETO Ø 1,00	104,00	m
TUBO DE CONCRETO Ø 1,20	113,00	m
POÇO DE VISITA	04	UN
BOCA DE LOBO SIMPLES (LEÃO)	05	UN
BOCA DE LOBO DUPLA (LEÃO)	06	UN
DISSIPADOR DE ENERGIA - 15m	01	UN

- LEGENDA DRENAGEM:
- Boca de Lobo Simples A Executar
 - Boca de Lobo Dupla A Executar
 - Caixa de Encontro / PV
 - Caixa de Encontro / ENCONTRO
 - Sentido de Fluxo
 - Valeta Condutora
 - Tubo 400mm
 - Tubo 600mm
 - Tubo 800mm
 - Tubo 1000mm
 - Tubo 1200mm
 - Tubo 1500mm
 - Tubo 2000mm
 - Rede Existente (Plano Macrodrenagem)

Solicitante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO		
Projeto:	DIMENSIONAMENTO GERAL E FOTOGRAFIA AÉREA		
Endereço:	RUA BELARMINO DA SILVA FRANÇA - CASTILHO - SP		
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO CNPJ: 45.663.556/0001-04	Responsável Técnico:	WILLIAN RICARDO GOREIA CALESTINI ENG. CIVIL - CREA SP: 396.132.954-4
Escala:	1:800	Data:	13/08/2025
Folha:	02	Total:	04