1° pavimento ginásio



1° pavimento bloco 2



pavimento térreo bloco 2



FACHADA LATERAL GINÁSIO



FACHADA FRONTAL GINÁSIO



FACHADA FRONTAL BLOCO 02


projeção laje
projeção laje
projeção laje
projeção laje
ATERRO
9.11
4.40
0.70
1.00
1.00
1.00

LEGENDA		
EXTINTORES PORTÁTEIS		CARGA D'ÁGUA
		CARGA DE PÓ BC
		CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
SISTEMA DE HIDRANTES		HIDRANTE SIMPLES
		REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
		ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO(BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)
		BOMBA DE INCÊNDIO
		RESERVA DE INCÊNDIO
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
		BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
SIST. DE ILUM. DE EMERG.		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
ROTA DE FUGA		DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
NÚCLEO DE TANQUES		CENTRAL PREDIAL DE GLP
OUTROS	CB	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
		ACESSO DA GUARNIÇÃO À EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO
		COMBUSTÍVEL
		TANQUE HORIZONTAL ACIMA DO SOLO

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA
S-8
290 x 440 mm

180 x 280 mm

SINALIZAÇÃO DE ROTAS DE FUGA
SEM ESCALA



OBS:
DISTANCIA MINIMA DO FUNDO DO EXTINTOR AO PISO= 0.20M

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR
SEM ESCALA

- SINALIZAÇÃO INDICATIVA DO EXTINTOR PORTÁTIL



DETALHE DE SINALIZAÇÃO DE SOLO HIDRANTES E EXTINTORES)
SEM ESCALA

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS "ANEXO G"	
EXTINTORES	*PQS 20 B:C e ÁGUA PRESSURIZADA 2A* *Distribuídos conforme IT-21(caminhamento 20 metros para risco médio)*
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	*Iluminação de Aclaramento e Balizamento* *Tipo: blocos autônomos, lâmpadas fluorescentes, Iluminação mínima 5 lux,* *Autonomia mínima de 60 minutos*
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	*Atenderá o contido na IT-20*
SEGURANÇA	

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL 56819/11			
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
E	*EDUCACIONAL*	*E-1*	*ESCOLAS EM GERAL*
F	*CENTRO ESPORTIVO*	*F-3*	*GINÁSIO*

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14/11			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²
EDUCACIONAL	*ESCOLAS EM GERAL*	*E-1*	*300*
CENTRO ESPORTIVO	*GINÁSIO*	*F-3*	*300*

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREA DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
BAIXO	*ENTRE 0 E 300*

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/11)		
PISO	ACABAMENTO	*Classe I*
	REVESTIMENTO	
PAREDE	ACABAMENTO	*Classe I ou II-A*
	REVESTIMENTO	
TETO E FORRO	ACABAMENTO	*Classe I ou II-A*
	REVESTIMENTO	

QUADRO DE ÁREAS EM (m²)	
PAV TÉRREO BLOCO 01	611,54M²
1° PAV BLOCO 01	553,40 M²
PAV TÉRREO BLOCO 02	519,64 M²
1° PAVIMENTO BLOCO 02	394,67 M²
BLOCO 03	241,85 M²
PAV. TÉRREO GINÁSIO	956,88 M²
1° PAV GINÁSIO	245,50 M²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	3.523,48 M²

DETALHES
SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DE ACORDO COM D.E. 46076/01 - IT 20/05

DETALHE DA ESCADA



LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO



DETALHE DA BOMBA DE INCÊNDIO



SINALIZAÇÃO DE PISO



DETALHE CORRIMÃO



FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR



HIDRANTES



ESPECIFICAÇÕES	
1	REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 65mm
2	ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2 ½" PARA 1 ½"
3	ESGUICHO REGULÁVEL 40mm
4	MANGUEIRA DE 40mm(1 ½") x 30m TIPO 2
5	CAIXA DE ABRIGO METÁLICO DE 90 X 60 X 17cm
6	ELETRODUTO METÁLICO
7	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA DA BOMBA DE INCÊNDIO
8	ACIONADOR QUEBRA-VIDRO DO ALARME(com martelinho)
9	CHAVE DE MANGUEIRA

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE



Responsável Técnico

Proprietário/Resp. pelo Uso

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PAVIMENTO TÉRREO

Fls. 02/05

Ocupação: E-1 ESCOLAS EM GERAL / F3 CENTROS ESPORTIVOS

Local: PRAÇA DOUTOR. GETULIO VARGAS, SN, CENTRO - LINDÓIA/SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

CNPJ: 45.678.000/0001-83

Resp. Técnico: MATEUS BUZZO ALVES CREA/SP - 5070453841-SP

ART: 28027230221782060

Área Construída: 3.523,48m²

PAVIMENTO TÉRREO

Responsável Técnico

Proprietário/Resp. pelo Uso

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PAVIMENTO TÉRREO	Fls. 02/05

Ocupação: E-1 ESCOLAS EM GERAL / F3 CENTROS ESPORTIVOS

Local: PRAÇA DOUTOR. GETULIO VARGAS, SN, CENTRO - LINDÓIA/SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

CNPJ: 45.678.000/0001-83

Resp. Técnico: MATEUS BUZZO ALVES CREA/SP - 5070453841-SP

ART: 28027230221782060

Área Construída: 3.523,48m²

FACHADA FRONTAL BLOCO 03



FACHADA LATERAL BLOCO 03





Bloco 03



1° Pavimento bloco 1



Pavimento térreo bloco 1

FACHADA FRONTAL BLOCO 01



FACHADA LATERAL BLOCO 01



Responsável Técnico

Proprietário/Resp. pelo Uso

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PAVIMENTO TÉRREO E FACHADAS

Fls. 03/05

Ocupação: E-1 ESCOLAS EM GERAL / F3 CENTROS ESPORTIVOS

Local: PRAÇA DOUTOR. GETULIO VARGAS, SN, CENTRO - LINDÓIA/SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE LINDÓIA

CNPJ: 45.678.000/0001-83

Resp. Técnico: MATEUS BUZZO ALVES CREA/SP - 5070453841-SP

ART: 28027230221782060

Área Construída: 3.523,48m²