
VESTUÁRIO 4
DEPÓSITO
VESTUÁRIO 3
VESTUÁRIO 2
VESTUÁRIO JUIZ
VESTUÁRIO 1
E5 150x300
S1 150x300
S2 150x300
0,20 m
4,70 m
4,75 m
5,20 m
3,00 m
10,15 m
1,90 m
5,75 m
0,80 m
0,85 m
8,52 m
13,10 m
8,23 m
12,40 m
13,80 m
8,40 m
1,20m
1,40 m
2,00 m
1,38 m
Porta com barras antipânco
Grade H=1,00m
Saída
SANITÁRIO MASCULINO
9,88 m
antipânco
Central GLP 2 P13
1,00 m
0,50 m
CANTINA
CANTINA COZINHA
6,17 m
SANITARIO FEMININO
9,64 m
Acesso Restrito
B
A
Calçada
Rua Fortunato Stela
Avenida José Frare

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA MEZANINO


Almoxarifado
WC
WC
0,20 m
4,75 m
1,75 m
3,40 m
5,10 m
0,80 m
1,85 m
Para peito H=1,10m
23,50 m
30,30 m
MAZANINO ACADEMIA
S1 150x300
4,95 m
SALA DE COMANDO E CONTROLE
S8 150x300
B
A

NOTA:

ANEXO E

Casos de isenção de sistema fixo de hidrantes e mangotinhos.

E.1.3 Ginásios poliesportivos e piscinas cobertas (divisão F-3), desde que não utilizados para outros eventos que não sejam atividades esportivas e desde que as áreas de apoio não ultrapassem 750 m²;

NOTA: Dimensionamento de Lotação

194,25 metros lineares de arquibancadas,
194,25 x 2 pessas por metro linear = 389 pessoas
Lotação:
Público sentado: 389 pessoas

NOTA: Dimensionamento saídas de emergências

N=P/C = 389/100 =3,89 = 4
1NP= 0,55 x 4 = 2,20m
Saídas exigidas = 2,20 m
Saidas existentes = 8,00 m

NOTA:

Uso de GLP na edificação é especifico para o funcionamento da cozinha da cantina, com central de GLP para no maximo dois P13, protegido por dois extintores de classe 20-B:C de 6KG.

LEGENDAS

Placas indicativas	E5 150x300	Indicação de extintor
	S1 150x300	Indicação de saída
	S2 150x300	Indicação de saída
	S8 150x300	Indicação de saída Escada de emergência
Rotas de fuga	▬▬➜▬	Direção Rota de Fuga
	▬▬➜	Direção Rota de Fuga Final
Extintores	△	Extintor Pó especial BC
	△	Extintor Água Pressurizada
Iluminação de Emergência	▬⇧	Iluminação de Emergência De Balizamento
	▬	Iluminação de Emergência de Aclaramento
Sistema de Alarme	▭	Alarme Sonoro
	▢	Botoeira Acionador de alarme
	▢	Central de alarme
	▽▽	Barra Anti-Pânico


0,75 m
0,48 m
0,90 m
0,48 m
0,90 m
0,48 m
1,44 m
2,55 m

DETALHE ARQUIBANCADAS
sem escala


H: 0,16 m
B: 0,30 m
0,75m
0,90m
0,90m
1,44m
2,55m
0,60m
Patamares das escadas com 16 cm de altura 30 cm de comprimento 1 m de largura

DETALHE ESCADAS
sem escala


1,44 m
2,55 m
29° 31' 28"

DETALHE ÂNGULO JÁ EXISTENTE DAS ARQUIBANCADAS
sem escala

Escala Gráfica:


0
0.50
1
1.50
2
2.50
3
4
5
7.50
10


49,70 m
4,95 m
3,05 m
3,35 m
6,40 m
4,95 m
39,60 m
4,95 m
5,27 m

CORTE BB
ESCALA 1:100



CORTE AA
ESCALA 1:100



VISTA FRONTAL
ESCALA 1:100



VISTA TRASEIRA
ESCALA 1:100

DETALHE 01 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO


ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
TOMADA
ALTURA MAXIMA = 2.50 metros
ALTURA MINIMA = 2.10 metros
Piso Acabado
Sem Escala

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA
2- AUTONÔMIA 2:00 hs
3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA
4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA
5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

Detalhe 04


1.80 m
Piso Acabado

Detalhe da altura da sinalização Alerta, orientação e proibição
Sem Escala

Detalhe 02
Sinalização de Extintores


Altura máxima 1.60 m
Distância Mínima 1.00 m
20 cm
Piso Acabado
Piso Acabado

Vista Lateral
Sem Escala

Vista Frontal
Sem Escala

Título:
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO

Folha:
01

Local:
Rua Fortunato Stela, 29 ,centro, Morungaba - SP

Ocupação:
Ginásio Municipal de Esportes Luiz Seraphin

Proprietário:
Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba

Escala:
como indicado

Situação:

Avenida José Frare
Rua Fortunato Stela

Proprietário:

Prefeitura Municipal da Estância Climática de Morungaba
CNPJ: 47.755.238/0001-65

Quadro de Áreas:

Área Construída: 1.628,28 m²

Resp. Técnico:

ALESSANDRO ROBERTO DE CAMARGO MORAES
CREA: 5070094780-SP
ART: 28027230230710975

Esse desenho foi elaborado utilizando uma versão original do sistema profissional para Cálculos, Desenhos e Projetos topográficos Métrica TOPO

A0 = (1189 X 841)