



Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras

Departamento de Engenharia

Obra:

“Padrão de Entrada – Nova Praça Cervezão”

Local:

Rua 6 x Av. M21, Cervezão - Rio Claro/SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO



Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Obras

Departamento de Engenharia

Objeto:

Este memorial descritivo refere-se ao projeto de **"Padrão de entrada – Nova Praça Cervezão"** localizada na Rua 6 x Av.M21 - Cervezão - **Rio Claro/SP**.

Especificações do Padrão de entrada


O padrão de entrada deverá ser de categoria bifásico (B1), com caixa de medição aérea e lente de aumento. O mesmo deverá ser instalado no local identificado no projeto da praça em anexo. A ART necessária e exigida pela concessionária será por conta da Contratada.

A caixa de medição e poste deverão ser de fornecedores homologados junto à concessionária de energia Elektro.

Rio Claro, 10 de setembro de 2025.


Engº eletr. André Ricardo Hencklein
Departamento de engenharia


Engº Valdir de Oliveira Júnior
Secretário Municipal de Obras



Prefeitura Municipal de Rio Claro

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA : Padrão de entrada (categoria B1)

LOCAL : Rua 6 x Av. M21 - Bairro Cerveção (Praça)

BDI:
24,50%

Fonte	Código	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V. UNIT. (MAT. + EQUIP. + M.O.) (sem BDI)	V. UNIT. (MAT. + EQUIP. + M.O.) (com BDI)	VALOR ITEM (MAT. + EQUIP. + M.O.) (com BDI)
SIURB-EDIF	09-80-03	1	Padrão de Entrada (CATEGORIA B1)					
		1.1	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/90DAN	UNID.	1,00	1.478,35	1.840,55	1.840,55
SINAPI	101498	1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR AÉREA COM LENTE DE AUMENTO, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).F_07/2020_PS	UNID.	1,00	2.175,57	2.708,58	2.708,58
TOTAL GERAL								4.549,13

Fonte: SINAPI 07/2025 não desonerado; SIURB-EDIF 01/2025 não desonerado
Rio Claro, 10 de setembro de 2025.

Eng.º André Ricardo Hencklein
DEPTO. DE ENGENHARIA

Eng.º Valdir de Oliveira Junior
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

BRÁULIO CÉSAR AUGUSTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMPRAS
Prefeitura de Rio Claro/SP

Maria Elisa Vitte de Souza
Secretária de Finanças

Local de instalação
do Poste padrão com caixa
aérea e lente de aumento





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO-SP

OBRA: PADRÃO DE ENTRADA - CAT. B1
END: RUA 6 X AV. M21 - CERVEZÃO (PRAÇA)

PROJETO ELÉTRICO
FOLHA 1/1

— ° / —

Levantamento ENGº. André Hencklein	Data: setembro 2025	VISTOS
Desenho ENGº. André Hencklein	Escala: n/a	
Coordenadoria ENGº. Valdir de Oliveira Junior		
		Engº ANDRÉ RICARDO HENCKLEIN Departamento de Engenharia
		Engº VALDIR DE OLIVEIRA JUNIOR Secretário Municipal de Obras