RUA JOSÉ BARBI

B

711.57

711.90

710.88

710.22

708.80

707.47

707.04

706.07

710.17

710.48

707.17

ÁREA COBERTA

FOSSA EXISTENTE

projeção cobertura

RTI
VOL. = 8m³
VAZÃO = 310 lpm
POT.: 7,5 cv
PRESSÃO: 50 m.c.a

SANITÁRIO MASC.

SANITÁRIO FEM.

SALA DE AULA

SALA DE AULA

PÁTEO

CIRCULAÇÃO

SALA DE PROFESSORES

COZINHA

SALA DE AULA

SALA DE AULA

GÁS

GÁS

CENTRAL GLP
02 BOT. P45
01 BOT. P13

MURO EXISTENTE

MURETA EXISTENTE
H= 1,10m

PÁTEO
711.55

TELA DE PROTEÇÃO

MURO DE ARRUMO E ALAMBRADO

MURO DE ARRUMO E ALAMBRADO

ALAMBRADO

CORRIMÃO

GRADIL
ELETROFUNDIDO

ELEVAÇÃO 1

ACESSO
707.70

GRADIL
ELETROFUNDIDO

DEPÓSITO
707.70

ARRIMO DE PEDRA
EXISTENTE

VESTIÁRIO 02
707.70

VESTIÁRIO 01
707.70

QUADRA COBERTA
POLIESPORTIVA

ALVENARIA h= 2,00m
TELA DE PROTEÇÃO ATÉ O TETO

ALVENARIA h= 2.00m
TELA DE PROTEÇÃO ATÉ O TETO

PLANTA
ESCALA 1:100

EVANDRO BARAZZA DE PAULA:34391440890

Assinado de forma digital por EVANDRO BARAZZA DE PAULA:34391440890
Dados: 2023.09.04 13:51:01 -03'00'

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA/SP**
PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL PELO USO

**EVANDRO BARAZZA DE PAULA**
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA SP Nº 5069487897

| PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | |
|---|---|---|
| PLANTA BAIXA | | |
| OCUPAÇÃO: E-1 - ESCOLA EM GERAL - RISCO BAIXO 300 MJ/m² | | 02/04 |
| LOCAL: RUA JOSÉ BARBI Nº 100, BAIRRO DA MINA - ITUPEVA/SP | | |
| RESP. PELO USO: MUNICÍPIO DE ITUPEVA | | |
| RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL EVANDRO BARAZZA DE PAULA | | CREA/SP: 5069487897 |
| ART: 28027230231355374 | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 1.564,99m² | ESCALA: INDICADA |