

LEGENDA PONTOS

	UNIDADE EVAPORADORA H=2,60m - CX. 4"X4"
	UNIDADE CONDENSADORA H=2,60m - CX. 4"X4"
	TOMADA ALTA A 2,60m DO PISO.
	CA - CAIXA DE AREIA COM GRELHA 15x15 cm

NOTAS:
1 - MATERIAL:
-TUBULAÇÕES PARA INTERLIGAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: COBRE PARA GÁS, ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA.
-TUBULAÇÃO PARA DRENO - PVC SOLDÁVEL DE 25 mm.
2 - TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELÉTRICO.
3 - SEGUIR ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO FABRICANTE.

MÁQUINA	QUADRO	POTÊNCIA MAX	FIO P/ 110	FIO P/ 220	DIST. P/110	DIST. P/220
AC1	QD.1	1.300 W	4,00 M²	2,5 M²	25A	20A
AC2	QD.1	1.300 W	4,00 M²	2,5 M²	25A	20A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História da Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade
Secretaria de Educação - SEDUC

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE PAULO DE SOUZA
FOLHA: 01/01
ASSUNTO: INSTALAÇÃO DAS REDES DE AR COND. PLANTA BAIXA
LOCAL: RUA DOUTOR ARCHIMEDES BAVA - PARQUE DAS BANDEIRAS
841x594
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil CRISTIANO COSTA DE SOUZA CREA/SP: 5071134167
DATA: MARÇO/2026
Nº PROJETO
DESENHO PADRÃO FNDE
ESCALA: INDICADA