

QUADRO DE PROTEÇÃO QDA INCÊNDIO
DEM DA ENTRADA DE ENERGIA

NEUTRO

DR 63A 30mA

F # 16 mm²
 N # 16 mm²
 T # 16 mm²

TERRA

1 2,5 mm² 2X32 A 3X32 A 6,0 mm²


2,5 mm² 6,0 mm²

2 1,5 mm² 2X20 A 6,0 mm²

1,5 mm² 6,0 mm²

RES RES RES RES RES RES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 COM BARRAMENTO DE BOM TÍTULO PARA 16 DISJUNTOR DIN



		PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS	
TÍTULO PROJETO ELÉTRICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ESCOLA MUNICIPAL RUNER BALTAZAR		FL. 01/01	
LOCAL: AV. PEDRO SATURNINO DE OLIVEIRA, 915			
BARRIO: JARDIM PLANALTO			
CIDADE: MUNICÍPIO DE BROTAS			
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS			
LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA		GESTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO	
		LEANDRO CORRÊA Prefeito Municipal	
QUANTITATIVO		Ailton Moisés Xavier Fiorentin Eng.º Civil/CREA: 5069476598-SP	
ÁREA DO TERRENO		ART.	
ÁREA DA QUADRA COBERTA DEMAIS ÁREAS CONSTRUÍDAS TOTAL ÁREA CONSTRUÍDA		3.125,88m² 385,28m² 982,58m² 1.367,86m²	
APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
DATA:		ESCALA:	
JANEIRO/2020		Indicada	