

SAO JOSE DO RIO PRETO - 23 de Abril de 2024

A/C:

À DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Rua: BENJAMIN CONSTANT, 3821 – VL IMPERIAL

SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP

A/C: ADMINISTRAÇÃO

LAUDO TECNICO

Ref: Elevador (Elevadores – Marca Altas Schindler – ModeloS001)

O Laudo técnico refere-se ao elevador instalado no prédio acima referenciado, sobre os serviços de manutenções preventivas e corretivas realizadas pela MUNDIAL ELEVADORES.

A Mundial elevadores em atendimento a chamada de ocorrência verificou que os elevadores estava parado com peças danificadas e sem condições para normalizar pois para reativar o elevador o técnico precisava efetuar troca das peças.

Relatório:

Após análise técnica os elevadores esta sem condições de funcionamento constatado que o motivo pelo qual os elevadores estava inoperante foi as correias dos elevadores e o modulo que danificou.

Causa:

Defeito apresentado das peças foi por desgaste natural

Vimos afirmar que até a data acima mencionada o elevador vinha operando com condições normais de funcionamento e de segurança

Estamos à disposição

Atenciosamente

CLAUDIO APARECIDO GONZAGA
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
CREA: 5061197629