

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

DECRETO ESTADUAL 63.911/18

Proprietário: CENTRO CULTURAL EDGAR TRICÂNICO D'ELBOUX

Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA D'OESTE

Responsável Técnico: FELLIPE FERRARI FAKRI

Endereço: RUA PADRE ARTHUR SAMPAIO, Nº76

CEP: 13458-182

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL ROBERTO ROMANO

Município: SANTA BÁRBARA D'OESTE / SP

Ocupação: ESPAÇO DE CULTURA FÍSICA / BIBLIOTECA: E-3 / F-1

CREA: 506.970.406-3

1. DA EDIFICAÇÃO

A presente edificação é constituída com um pavimento, a altura máxima do solo até o fim do telhado é de 7,17 metros, tendo como área total construída de 389,54 m². Sendo “ SEM POPULAÇÃO FIXA ATÉ 34,54 M²;

O risco da edificação é BAIXO para (E-3) Espaço de cultura física com 300 MJ/m² e Biblioteca F-1, 2000 MJ/m², conforme tabela do anexo A da IT-14/2019.

2. DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

De acordo com a tabela 6E do Decreto Estadual 63.911/18, são previstas as seguintes medidas de segurança contra incêndio.

- A) Saídas de emergência;
- B) Sinalização de emergência;
- C) Extintores;
- D) Armazenamento GLP.

A - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (IT-11/2019)

A1. - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E POPULAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA

Todas as salas possuem seus respectivos nomes e lotação máxima. A população máxima na saída de emergência é de 51 pessoas no pavimento térreo. Cálculos efetuados segundo o Anexo A da Tabela 1 da IT 11/2019;

B – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Toda a edificação será dotada de sinalização indicativa das rotas de fuga e das saídas de emergência, com vista à orientação dos usuários e facilitação em caso de salvamento, conforme sinalização prevista nesta IT.

C - EXTINTORES DE INCÊNDIO (IT-21/2019)

A proteção contra o princípio de incêndio na edificação será por meio de extintores de incêndio portáteis, respeitando a distância máxima de 25 metros de caminamento máximo para risco baixo no (E-1). Os extintores obedecerão ao item 5.1 da IT para instalação conforme observado em planta e os acessos estarão livres de qualquer tipo de obstruções. A distância máxima de caminamento da entrada principal da edificação será menor que 5 metros para acessar o extintor.

D - ARMAZENAMENTO GLP (IT-28/2019)

Armazenamento Classe I – 2 x 13 Kg GLP, em abrigo externo, com 02 extintores de incêndio 20:B:C.

SANTA BÁRBARA D'OESTE / SP, 10 DE FEVEREIRO DE 2025.



FELLIPE FERRARI FAKRI

CREA/SP 506.970.406 – 3

Responsável Técnico