

REVISÃO						
Nº	DATA	POR	DESCRIÇÃO	APR.	DATA	APR.

LEGENDA:

NOTAS:

1. COTAS E DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. CONCRETO:
LAISTRO fck=10 MPa
PONTE: PM fck=30 MPa; CAPA fck=25 MPa
VERTEDOURO: fck=25 MPa EXCETO MUROS MD
E ME: fck=20MPa
CCR: fck=8 MPa
3. DESENHOS COMPLEMENTARES:
5099-50-VE-431-DE-079/081/082/083

REFERÊNCIAS:



PROJ.

C

C

DATA

10/10/2016

DES.

C

C

REVISÃO

VER. DES.

E

E

REVISÃO

R.J.K.

VER. PROJ.

M

S

APPROV.

A.P.C.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALUISIO PARDO CANHOLI

Nº CREA

0600756043

UF

SP

COORDENADOR

JOSÉ ROBERTO DOS S. VIEIRA

Nº CREA

0600929750

UF

SP



SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS
HIDRICOS
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA
ELÉTRICA



APPROVADO	APPROVADO COM RESTRIÇÕES	DEVOLVIDO PARA CORREÇÕES	DATA
C			
M			
E			

BARRAGEM DO RIO JAGUARI-MIRIM
EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA

ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO

RIO JAGUARI-MIRIM
VERTEDOURO - EL. 746,00 - FORMA
PLANTA - FL. 2/5

ESCALA

1:150

SUBSTITUIÇÃO

Nº CONSORCIO

5099-50-VE-431-DE-080

REVISÃO

0A

Nº DAEE

REVISÃO

PLANTA EL.746.00
ESC. 1:150