

Bom dia,

Prezados,

A empresa Leão Energia, encaminha a seguir, pedido de esclarecimento DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU, acerca das especificações técnicas dos geradores, objeto deste edital.

Em análise pormenorizada do referido Edital e seu Termo de Referência, foi verificada a existência de questões que necessitam de esclarecimento, antes da realização do Pregão Eletrônico, a fim de viabilizar uma melhor adequação ao processo licitatório, evitando que reste infrutífera ou prejudicada a contratação do serviço.

Questionamentos:

1. No Edital informa que a cabine é silenciada 75Db(A). Não informa a quantos metros é o 75 dB. Precisamos desta confirmação. É 75 db a 7 metros?

Termos em que, pede e espera retorno.

Segue resposta do setor de planejamento:

Bom dia, sim refere-se à Nível de ruído de 75 dB até 7 metros de distância. Ressaltamos ainda que o valor de 75dB é o valor de referência máxima para o equipamento na referida distancia citada.

—
Karen Regina Dantas Silva Arfelli
Escriturária