




1. Em visita ao local, bem como análise dos elementos gráficos do edital é observado que existe a remoção de grama e capim através de supressão vegetal com remoção de camada inclusive bota-fora totalizando uma área de 6.223,99 m2.

Esse serviço não consta na planilha orçamentária de referência. Como será feita a medição e pagamento para esse serviço?

Resposta: Os serviços citados serão executados pela Prefeitura.

2. Foi levantado em projeto a remoção de 90,36 m de Guia. Esse serviço não consta na planilha orçamentária de referência. Como será feita a medição e pagamento para esse serviço?

Resposta: Se necessário, o serviço citado será executado pela Prefeitura.

3. Também apuramos que existe 328,02 m2 de Pavimento Asfáltico, 353,10 m2 de calçada e concreto, remoção de tubulação, remoção de sinalização, demolição de banco de concreto e remoção de Boca de Lobo, a ser removido inclusive transporte de bota-fora. Como será feita a medição e pagamento para esses serviços?

Resposta: Se necessário, os serviços citados serão executados pela Prefeitura.

4. Está previsto reparos em 726,76 m2 de calçadas, sem ser a nova calçada a construir prevista na planilha e na memória de cálculo, então como será feita a medição e pagamento para esses serviços?

Resposta: Se necessário, o serviço citado será executado pela Prefeitura.

5. No projeto mostra uma área de calçada a ser construída com recurso próprio. Como será feita a medição e pagamento para esses serviços?

Resposta: Se necessário, o serviço citado será executado pela Prefeitura.

6. Na memória de cálculo não está previsto a taxa de empolamento para o transporte de materiais em bota-fora como sugere a Orientação Técnica do SINAPI, bem como ABNT NBR 5841 DE PAVIMENTAÇÃO. Os itens serão revistos?

Resposta: Em medição será considerado o volume solto (em m³) conforme critério de medição do item. O material excedente, se necessário, será carregado e transportado pela Prefeitura.

Caraguatatuba, 12 de maio de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS