



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGO

Ref: Pregão Eletrônico Nº **092/2025** - Processo administrativo Nº **250320046497800/2025**

Objeto: Registro de Preços para fornecimento parcelado de MOBILIÁRIOS, em atendimento às Secretarias do município, pelo período de 1 (um) ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões tomadas na persecução do presente processo licitatório, cujo instrumento convocatório refere-se ao Pregão Eletrônico n.º **092/2025** – Processo Administrativo n.º **250320046497800/2025**, estão em perfeita consonância com os dispositivos legais pertinentes às licitações existentes no ordenamento jurídico brasileiro, tendo sido observada a submissão aos princípios concernentes à Administração Pública e por consequência às licitações, quais sejam: os princípios de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Razoabilidade, Celeridade, Proibição Administrativa, Competição Leal, Vinculação ao Instrumento Convocatório e Julgamento Objetivo, dentre outros.

Dito isso, o presente relatório trata-se da análise do catálogo enviado pela Empresa **ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA.**

DA ANÁLISE

ITEM 24.1- Cadeira de aproximação fixa	
Descrição do TR/ Edital	Atende ao TR/Edital?
Possui dimensões aproximadas:: Altura do encosto: 920 mm, Largura do encosto: 450 mm, Profundidade do assento: 460 mm?	Sim
Possui regulador para ajuste lombar?	Não
Possui estrutura tubular com 1 curvada mecanicamente com acabamento em pintura epóxi a pó?	Não
Possui estrutura de madeira multilaminada de 12 mm, revestida e, espuma anatômica injetada com 50mm e densidade D45?	Não
Possui Encosto estruturado em quadro injetado em polipropileno com contorno dorsal em tela mesh?	Sim


PROFESSOR DE DIREITO CIVIL
CREAT/P 34.475
CREAT/P 52.271




ITEM 24.2- Cadeira giratória de espaldar médio com braços reguláveis	
Descrição do TR/ Edital	Atende ao TR/Edital?
Possui Altura do encosto: 570 mm, Largura do encosto: 450 mm, Profundidade do assento: 470 mm, Largura do assento: 480mm?	Sim
Possui Assento: Estrutura interna em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com espessura de 12 mm?	Sim
Possui Espuma em poliuretano flexível moldada anatomicamente com espessura de 50 mm	Sim
Possui Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno?	
Possui Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica?	Sim
Possui revestimento em material elástico, tipo tela (mesh), à base de poliéster e de alta resistência, sem utilização de espumas ou similares?	Sim
Possui Apoio lombar regulável na altura em várias posições, regulando todo o encosto ou apenas a porção que promove o apoio lombar?	Sim
Possui encosto dotado de regulagem para inclinação do tipo sincronizado permitindo livre flutuação, proporcionando para cada grau de inclinação no assento, dois graus de inclinação no encosto, permitindo seu bloqueio em 04 posições e com dispositivo de tensão ajustável de acordo com o peso do usuário?	Não
Possui Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás com ou sem mola amortecedora de aço de alta resistência para prevenir impactos?	Não
Possui Blindagem telescópica opcional para total proteção dos mecanismos?	Não
Possui Base com 5 patas, fabricada em aço cromado ou em alumínio injetado e polido com rodízios duplos com 50 mm de diâmetro?	Sim
Possui Braços: Apóia braço injetado em polipropileno ou em poliuretano de toque macio texturizado, no caso do apoio em poliuretano, com alma interna em aço medindo no mínimo 250x80mm?	Sim
Possui braços reguláveis em forma de T fixados diretamente ao mecanismo e/ ou na parte de baixo do assento?	Sim
Possui revestimento encosto e assento: Poliéster Cor da Tela e do Assento: preta ou cinza.?	Sim

CONCLUSÃO

Portanto, salvo melhor juízo, sugiro **REPROVAR** os catálogos apresentados pela empresa.

Dessa forma, segue o relatório, sob forma de atestado legal perante aos órgãos competentes ou a quem possa interessar.

Santana de Parnaíba, 16 de junho de 2025.


Eng. Michel Hiroshi Watanabe
Prontuário nº 34.475
Engenheiro do Município