



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ORDEM DE SERVIÇO		
Nº documento Interno		030-2025
Objeto	ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO	
Secretaria Gestora		SMGAED
Secretaria Solicitante		SMCL
Objeto do Contrato	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS	
NºPregão		PE 115/2025
Data		10/07/2025

Após análise técnica da documentação encaminhada pela Secretaria Municipal de Compras, por meio de e-mail, contendo os documentos apresentados pela empresa WL Construtora Ltda, no âmbito do processo licitatório em andamento para seleção e aprovação de equipamentos fotovoltaicos, informamos que não foi possível aprovar os itens propostos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

O Departamento de Eficiência Energética, responsável pela análise, avaliou os datasheets (catálogos técnicos) e demais documentos fornecidos, e verificou que os requisitos mínimos exigidos não foram atendidos. Conforme consta no Portal de Compras Públicas, a empresa declarou o fornecimento de

produtos de marca própria. No entanto, não foram identificados equipamentos que comprovem essa marca como pertencente ao licitante.

WL CONSTRUTORA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.910.856 JOHN FITZGERALD KENNEDY - CEP: 06502240 - UF: SP - Município: - Tel:					
Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade
0001		Lote 01 - Equipamentos destinados à implantação de sistemas de microgeração de energia solar fotovoltaica			
	0001	PLACAS FOTOVOLTAICAS 500 a 585W	PROPRIO	PROPRIO	4.000 UN
	0002	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 100 KW	PROPRIO	PROPRIO	4 UN
	0003	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 75 KW	PROPRIO	PROPRIO	5 UN
	0004	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 60 KW	PROPRIO	PROPRIO	10 UN
	0005	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 40 KW	PROPRIO	PROPRIO	10 UN
	0006	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 30 KW	PROPRIO	PROPRIO	10 UN
	0007	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 20 KW	PROPRIO	PROPRIO	10 UN
	0008	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 10 KW	PROPRIO	PROPRIO	10 UN
	0009	INVERSOR DE FREQUÊNCIA TRIFÁSICO (220V) 05 KW	PROPRIO	PROPRIO	10 UN
	0010	MICRO INVERSORES (220V) 1,5 a 2,5 KW	PROPRIO	PROPRIO	40 UN

Portanto, ao conferir os documentos referentes ao objeto em questão não foi identificado equipamentos com a marca do licitante , segue abaixo a análise do material disponibilizado.

ITEM 01 - PLACAS FOTOVOLTAICAS

O datasheet apresentado em inglês contempla diversos modelos da linha *GK-1-72HT*, sem que haja indicação objetiva do modelo exato a ser aplicado. Ressalta-se que, entre os modelos listados, ao menos um — o *GK-1-72HT-585M* — consta como **excluído da base de dados do Inmetro**, não possuindo registro ativo junto ao órgão certificador. Tal situação impede a verificação da conformidade técnica da proposta e compromete a rastreabilidade e segurança do fornecimento, em desacordo com as exigências do edital.

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
03/07/2024	Incluído	GOKIN SOLAR	GK-1-72HT-570M	570W, 71,25kWh/mes; 22,1%; A; 2278mm x 1134mm; Monofacial
03/07/2024	Incluído	GOKIN SOLAR	GK-1-72HT-575M	575W, 71,875kWh/mes; 22,3%; A; 2278mm x 1134mm; Monofacial
03/07/2024	Incluído	GOKIN SOLAR	GK-1-72HT-580M	580W, 72,5kWh/mes; 22,5%; A; 2278mm x 1134mm; Monofacial
03/07/2024	Incluído	GOKIN SOLAR	GK-1-72HT-590M	590W, 73,75kWh/mes; 22,8%; A; 2278mm x 1134mm; Monofacial
30/09/2024	Incluído	GOKIN SOLAR	GK-1-72HT-585M	585W, 73,125kWh/mes; 22,6%; A; 2278mm x 1134mm; Monofacial
30/09/2024	Excluído	GOKIN SOLAR	GK-1-72HT-585M	585W, 73,125kWh/mes; 22,7%; A; 2278mm x 1134mm; Monofacial

<< Voltar

1. Ausência de Assistência Técnica no Brasil

Conforme estabelecido no item 1.3.2 do edital, é obrigatória a comprovação da existência de assistência técnica no território nacional. Contudo, **não foi localizado qualquer registro de assistência técnica da empresa Gokin Solar no Brasil**, fabricante dos módulos apresentados, o que configura descumprimento

deste requisito,

2. **Inexistência de Manual de Instalação e Garantia em Português**

A empresa deixou de apresentar **manual de instalação e documento de garantia do fabricante em língua portuguesa**, conforme determina o item 1.3.2 do edital. A ausência desses documentos prejudica o correto uso, instalação e manutenção dos equipamentos, além de comprometer o respaldo contratual e técnico junto ao fabricante.

3. Com relação aos itens 02, 03 ,04, 05, 06, 07,08 ,09 e 10 referente aos inversores de frequência e microinversores não foram enviados os documentos técnicos dos mesmo , como os datasheet, manuais e informações referente ao inmetro .

Conclusão

Diante das inconsistências e da ausência de documentos obrigatórios, o Departamento de Eficiência Energética **reprova a documentação apresentada pela empresa WL Construtora Ltda**, por não atender aos critérios técnicos e documentais estabelecidos no edital.



Depto. Eficiência Energética

Pedro Henrique Rodrigues

41937