



- LEGENDA
- ALARME PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE PNE AUDIOVISUAL COM INSTALAÇÃO SEM FIO (WIRELESS) PARA IDOSOS E DEFICIENTES
 - BOTOEIRA ANTI-PÂNICO PARA BANHEIRO DE DEFICIENTES PNE COM INSTALAÇÃO SEM FIO (WIRELESS)
 - CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H=0,30M DO PISO
 - INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A/220V DE EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H = 1,10M DO PISO EXCETO NOS SANITÁRIOS PNE ONDE H = 0,90M
 - COMANDO DE VENTILADOR DE EMBUTIR EM CAIXA DE PVC 4X2 H= 2,0M DO PISO
 - CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P + T - 10A/127V EM CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 C/ ANEL DE REGULAGEM E PLACA METÁLICA EMBUTIDA NO PISO
 - CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 20A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 1,10M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 2,20M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 20A/127V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 0,30M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 10A/127V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 0,30M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 10A/220V EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE A 2,20M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 0,30M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 10A/220V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20M DO PISO
 - TOMADA 2P+T - 20A/220V EM CONDULETE MÚLTIPLO 4X2 TIPO X DE SOBREPOR NA PAREDE A 2,20M DO PISO
 - PONTO DE AR CONDICIONADO EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO
 - PONTO PARA CHUVEIRO EM CAIXA DE PVC 4X2 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO
 - VENTILADOR DE PAREDE
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W
 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W
 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR VEDADA PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W CORPO EM CHAPA DE
 - PROJETOR DE LED MULTIVOLTAGEM 120-277V 200W
 - LUMINÁRIA DECORATIVA COM 2 PETALA PARA LÂMPADA LED DE 40W COMPLETA EM POSTE COM P=0,30M
 - LUMINÁRIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W
 - BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
 - PONTO DE SAÍDA DE SOM
 - PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE ALUMÍNIO 4X4 C/ ANEL DE REGULAGEM E PLACA METÁLICA EMBUTIDA NO PISO
 - PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H = 0,30M DO PISO
 - PONTO DE VOZ/DADOS EM CAIXA DE PVC 4X4 EMBUTIDA NA PAREDE H = 2,20M DO PISO
 - PONTO DE VOZ/DADOS EM CONDULETE TIPO E 4X4 DE SOBREPOR NA PAREDE H = 2,20M DO PISO
 - LED SINALIZAÇÃO
 - RACK PARA DISTRIBUIÇÃO DE VOZ/DADOS
 - CAIXA PADRÃO TELEBRAS MOD. EMBUTIR TAM. 80X60X120MM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO VALE DO SOL

PLANTA ELÉTRICA DO NÍVEL 107,30

ENTRE AS RUAS TÂMISA E NILO

VALE DO SOL

03/05



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

09F681005B028A1219C8A0CBA5A

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **GABRIELA DUARTE ALVES** registrado sob a matrícula **036449** na data 17/03/2026 15:32:39 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: 2°PAVIMENTO.dwg-Model.pdf

Tipo de Documento: PROJETO ELÉTRICO

HASH DO DOCUMENTO

FC084991-ACA0-4C0D-9FD3-4A00C5E48897

