



**Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura**

04 de fevereiro de 2026.

À
Secretaria de Licitações e Logística

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DA CP 01/2026 – PLATAFORMA BLL

1. "Prezados, vimos através deste solicitar o seguinte esclarecimento:
Para fins de qualificação técnica, o Edital exige BASE DE BRITA GRADUADA – código 54.01.210 CDHU. Será aceito ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO LANÇAMENTO MECANIZADO – código 102717 DA SINAPI, já que os dois possuem a mesma finalidade na Drenagem por Espinha de Peixe?"

Resposta: A Base de Brita Graduada – Código 54.01.210 (CDHU) refere-se à execução de camada estrutural composta por material pétreo graduado, devidamente espalhado, regularizado e compactado, destinada a proporcionar suporte, estabilidade e adequada distribuição de cargas.

No caso de campo de futebol, sua aplicação tem por finalidade promover a regularização e a compactação da plataforma, garantindo capacidade de suporte ao sistema do gramado (natural ou sintético) e às solicitações de uso.

Ressalta-se que este serviço possui caráter estrutural, com exigência de controle granulométrico e grau de compactação, não se confundindo com o Enchimento de Brita para Dreno – Lançamento Mecanizado – Código 102717 (SINAPI), que possui finalidade exclusivamente drenante.

Portanto, tratam-se de serviços distintos quanto à finalidade e especificação técnica, não sendo passíveis de equiparação ou substituição.

Considerando o pedido de esclarecimentos para a licitação publicada por meio da Concorrência Pública 01/2026, encaminhamos a resposta e solicitamos a retificação dos referidos editais a fim de dar continuidade aos processos de contratações das obras municipais.

Atenciosamente,



Iran Soares
Secretário