Legenda - TÉRREO
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
2 Tomadas médias a 1,20m do piso
3 Tomadas baixas a 0,30m do piso
Arandela
Arandela 1BW
Bloco autônomo ilum. emergência na parede
Bloco autônomo ilum. emergência no teto
Caixa 4x4" de embutir
Caixa de passagem no forro ou na laje
Caixa de passagem a 1,20 do piso
Caixa de passagem no piso
Caixa de passagem a baixa
Curva horizontal 90°
Curva vertical externa 90°
Curva vertical interna 90°
Entrada de serviço
Espera para rede lógica baixa
Espera para rede lógica média
Espera para rede lógica alta ou no forro
Fotocélula
Interruptor 1 simples a 1 paralelo - 1,20m do piso
Interruptor intermediário 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor paralelo e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
Lâmpada Led
Motor monofásico a 0,30m do piso
Motor trifásico a 0,30m do piso
Ponto de TV
Quadro de distribuição
Quadro de medição
Saída dupla para eletroduto
Saída horizontal para eletroduto
T horizontal 90°
Terminal
Tomada Específica p/ Lava Louça
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
Tomada teto - Verificar equipamento do Projetor

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso
Lógica	
	Direta
	Teto
	Baixa
	Piso
TV Cabo	
	Teto
	Piso

Legenda	
RX	Caixa de passagem - Rede Lógica
FX	Caixa de passagem - Sistema Fotovoltaico
TX	Caixa de passagem - Telefônica

DETALHE DA INSTALAÇÃO DA FOTOVOLTAICA
ESCALA 1:50



NOTA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ESTE PROJETO É BASEADO NO PROJETO REFERENCIAL DO CAPS – TIPO III, DISPONIBILIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO, FOI FEITA ADEQUAÇÃO/CORREÇÃO DOS CIRCUITOS DE ACORDO A ALIMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL. AS ADAPTAÇÕES ENGLOBARAM EXCLUSIVAMENTE OS CIRCUITOS DE 127 [V], SEM QUALQUER ALTERAÇÃO DAS DIMENSÕES, LAYOUTS INTERNOS, PROGRAMAS DE NECESSIDADE OU INSTALAÇÕES DOS AMBIENTES ORIGINAIS.

DECLARA-SE QUE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO(A) PROFISSIONAL SIGNATÁRIO(A) SE LIMITA APENAS ÀS ADAPTAÇÕES REALIZADAS PARA ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO EM 127V, NÃO ABRANGENDO O PROJETO ELÉTRICO PADRÃO ORIGINAL, O QUAL PERMANECE SOB RESPONSABILIDADE DOS PROJETISTAS AUTORES DO REFERIDO PROJETO REFERENCIAL.

ART SOB RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA DO PROJETO PADRÃO:

a) Engenheiro Elétrico: LUCAS CASTELO MOTA –
CREA nº 1410549780, ART/RRT MG20253958122

b) Engenheira Civil: JULIA VILELA DE FARIA –
CREA nº 1420397125, ART/RRT MG20253958925

NOTA

OS PONTOS DE REDE DEVEM SER CERTIFICADOS.

TODOS OS PONTOS DEVEM CONTER IDENTICAÇÃO NAS EXTREMIDADES DOS CABOS, ASSIM COMO AO LADO DO CONECTOR FÊMEA RJ 45.

A IDENTIFICAÇÃO PODE SER FEITA UTILIZANDO ETIQUETAS DE IMPRESSORA TÉRMICA.

O CIRCUITO DE TV, CONTARÁ APENAS COM INFRA SECA, OU SEJA, OS ELETRODUTOS INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS EXCLUSIVOS PARA ESSE FIM, CONFORME EXPRESSO NESTE PROJETO.

P.M.F.R. Proc.	Fls.	Rubrica
8.223/25	.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA – SP

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DO PROJETO PADRÃO DO CAPS PORTE III
PONTOS DE COMUNICAÇÃO E LÓGICA – PAVIMENTO TÉRREO

LOCAL: ALAMEDA DR. EDGAR PINTO CEZAR, S/N – COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY, FRANCO DA ROCHA – SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RRT/ART	CAU/CREA	REVISÃO
FERNANDO MARQUES DE ARAUJO	2620260127367	5071255429	R00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	ESCALA	DATA
RENATA MASSELA DE LIMA PARREIRA	INDICADA	jan/2026

ADMINISTRAÇÃO	FOLHA	DESENHO
LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	05/10	FERNANDO

A0 (1189x841mm)