


PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE REDE ELÉTRICA - JARDIM TAKEBE
ESC.: S/ESCALA


CABEAMENTO FFN - 70,00 mm²


CABO FFN - 10,00 mm² alimentação

POSTE CONCRETO 12,00 m - 200 dan


cruzeta aço aço

REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA				
CABOS 10,00 mm²	cabo multiplexiado FFN - 70,00mm²	CABO CU NÚ 35,00 mm²	HASTE DE ATERRAMENTO COMPLETA	POSTE DE CONCRETO 12,00 M
882,27	119,00	203,00	6,00	6,00





OBSERVAÇÃO:
- A LIGAÇÃO DA RÊDE DE BT PARA AS UNIDADES SERÁ EXECUTADA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
- A ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERÁ DA CONCESSIONÁRIA LOCAL.
- A ENTRADA DE ENERGIA PARA OS CONSUMIDORES SERÃO DO TIPO PADRÃO, APROVADA PELACONCESSIONÁRIA, EM POSTE DE 7,00m



DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO DA HASTE DE ATERRAMENTO
S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM — FOLHA ÚNICA — Escalas Indicadas

ASSUNTO: INFRAESTRUTURA DE ELÉTRICA NO BAIRRO JARDIM TABEKE

LOCAL: ESTRADA MIGUEL CHELLUCI - JARDIM TAKEBE (LOTE 2A)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM

MATRICULA Nº: 97.597

ÁREAS (M²):

ÁREA EM MATRICULA:	15.000,00 M²
APÓS DESMEMBRAMENTO:	12.768,69 M²
QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS:	26
ÁREA DA UNIDADE HABITACIONAL:	53,87 M²
ÁREA DA LAJEIRA COMUNITÁRIA:	11,52 M²
CONSTRUÇÃO:	1412,14 M²

JOSE ANTONIO SALGADO SIMÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 060522431
ART Nº

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE ANTONIO SALGADO SIMAO
Data: 06/11/2025 15:17:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br