RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 49/2026

Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, seguem as respostas aos questionamentos:

1) Quanto ao desenho/características (medidas) do tampão constante no Anexo apresentado, informamos que, o produto será considerado compatível com o objeto da contratação.

2) Informamos que esta Administração não possui estoque disponível do item para fornecimento de fotografias ou imagens de referência.

3) O tampão deverá ser fornecido **com pintura betuminosa**.

4) O tampão deverá possuir a inscrição em relevo **"ÁGUA PLUVIAL".**

Atenciosamente,

JOSE SANTANA MENDES:02847225889
Assinado de forma digital por JOSE SANTANA MENDES:02847225889
Dados: 2026.06.17 16:29:58 -03'00'

José Santana Mendes
Secretário Municipal de Obras

Gmail Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento (DE nº 49/2026 - PREF. MUN. EST. BAL. PERUÍBE / SP)

4 mensagens

licitacao@castiron.com.br <licitacao@castiron.com.br> 17 de junho de 2026 às 12:33
Para: pmp.compras@gmail.com, obrasperuibe.contrato@gmail.com
Cc: valillo <valillo@grupovalifer.com.br>, auxfinanceiro1@fundicaovalifer.com.br, Fundição Valifer Ltda <fundicaovalifer@fundicaovalifer.com.br>

Bom dia,

Venho por meio desta, solicitar o esclarecimento do **DISPENSA ELETRÔNICA Nº 49/2026 – PREF. MUN. EST. BAL. PERUÍBE / SP.**

É solicitado no *TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 1.5*

(TAMPÃO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

A(s) pergunta(s) é(são) a(s) seguinte(s):

1) **Gostaríamos de saber, se o DESENHO do TAMPÃO/CARACTERÍSTICAS (MEDIDAS) do TAMPÃO (ANEXO – PRIMUS), atende ao que é solicitado no *ITEM 1.5* do Edital por V.Sas.?**

2) **Poderiam nos fornecer FOTOS / DESENHOS do referido TAMPÃO em seu almoxarifado?**

3) **O referido TAMPÃO, deverá vir COM ou SEM PINTURA BETUMINOSA?**

4) **O referido TAMPÃO, terá alguma INSCRIÇÃO (ÁGUA ou ESGOTO)?**

5) **A participação na plataforma COMPRASBR, será por DISPUTA ou REGISTRO ÚNICO?**

Aguardamos um breve retorno para que possamos participar da referida licitação.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,



PRIMUS CAST IRON.pdf
254K

Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com> 17 de junho de 2026 às 13:22
Para: Obras Peruíbe <obrasperuibe.contrato@gmail.com>, Secretaria de Obras Oficial <secretariaobrasperuibe@gmail.com>

Prezados(as), boa tarde!

Encaminho pedido de esclarecimento acerca da DP 49/2026 - AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PARA BUEIRO, para análise e manifestação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

PREFEITURA DE Peruíbe
Loy Fernandes Toledo Ferro
Compradora
Contato: (13) 3451-1000 | Ramal - 1262
E-mail: pmp.compras@gmail.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
CNPJ 46.578.514/0001-20
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 – Centro – CEP 11750-000

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem pode conter informação confidencial, privilegiada ou com dados pessoais, sendo sua confidencialidade protegida por lei. Se você não for o destinatário ou pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá utilizar, copiar, ou divulgar as informações nela contidas. Quaisquer ações que violem a privacidade ou confidencialidade desta mensagem podem ser consideradas ilegais. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, e em seguida a delete-a de sua caixa. Agradeço sua colaboração.

PRIMUS CAST IRON.pdf
254K

Obras Peruíbe <obrasperuibe.contrato@gmail.com> 17 de junho de 2026 às 16:31
Para: Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com>

Boa tarde,

Segue resposta.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, 50 – Centro – Peruíbe/SP
Telefone: 13 3451-1000 – Ramal 1095

[Texto das mensagens anteriores oculto]

resposta ao esclarecimento.pdf
370K

Prefeitura de Peruíbe Departamento de Compras <pmp.compras@gmail.com> 17 de junho de 2026 às 16:55
Para: licitacao@castiron.com.br

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Departamento de Compras
(13) 3451-1000 - Ramal:1262

Prezados(as)!

Segue anexo esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Obras. Em relação ao questionamento de n. 5, informo que a seleção do fornecedor se dará por **disputa de lances** junto ao portal eletronico Compras BR.

At.te


[Texto das mensagens anteriores oculto]

resposta ao esclarecimento.pdf
370K

DESCRITIVO
TAMPA: 600
BASE (ARO/TELAR): 700
PASSAGEM LIVRE: 580
ALTURA DO CONJUNTO: 80
MEDIDAS EM MILÍMETROS

CAVIDADE DE ABERTURA

DISPOSITIVO DE TRAVA



CARGAS DISPONÍVEIS
CL 35
CL125
CL300
D 400
E 600

CAST IRON TAMPÕES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO	**CAST IRON COMERCIAL EIRELI EPP**	RICARDO CÂMARA	
	TAMPÃO CIRCULAR 600MM ARTICULADO COM ANEL DE POLIETILENO	APROVADO	
		REV. 2	1:6
		2020-07-15	