



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria de Meio Ambiente

Avenida João Olímpio de Oliveira, 600 – CEP 18.202-000 – Itapetininga – São Paulo - Brasil

Telefone: (15) 99770-1298

E-mail: seama@itapetininga.sp.gov.br

Memorando nº 345/2025

Itapetininga, 28 de maio de 2025.


De: **Secretaria de Meio Ambiente**

Para: **Departamento de Licitações**

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste responder ao esclarecimento técnico solicitado pela empresa **CLAMPER** referente ao edital do Pregão Eletrônico nº068/2025, com foco nas condições estabelecidas para os dispositivos de proteção contra surtos integrados às luminárias LED.

Considerando Memorando nº37/2025, com cópia anexa, do Departamento de Iluminação à esta Secretaria, informamos que as especificações contidas no Termo de Referência são suficientes à necessidade do Município, assim sendo, não será acolhido o pedido de impugnação.

Atenciosamente


Fabiano Gomes da Silva
Secretário de Meio Ambiente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Rua Dante Orsi, 170 - Vila Rio Branco - CEP 18208-180 - Itapetininga SP
Telefone: (15) 3275-1643
Email: comprasiluminacao@itapetininga.sp.gov.br

Itapetininga, 28 de maio de 2025

Memorando nº. 37/2025

De: **Departamento de Iluminação Pública**
Para: **Secretaria de Meio Ambiente**

Assunto: **Pedido de Esclarecimento Técnico – Edital nº 068/2025**

Em atendimento ao Pedido de Esclarecimento Técnico – Edital nº 068/2025, realizado pela Sra. Juliana Sarmiento – CLAMPER Indústria e Comércio S.A. Informamos que o descritivo técnico que compõe o edital atende às necessidades desta municipalidade, sendo que trata-se de um DPS Classe I cuja função é a proteção contra correntes parciais de raios, ou seja, descargas atmosféricas diretas. Onde sua forma de onda foi testada com uma corrente de choque impulsional (I_{imp}) de forma de onda 10/350 μs , simulando o impacto de um raio, proporcionando uma capacidade de drenar correntes de surto elevadas, e é utilizado em locais com alta exposição a raios ou com Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DE CAMPOS
Engenheiro Eletricista