

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 26484/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Itapetininga - SP

Objeto

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO, PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO; COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 25/05/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 15/06/2026 - 14:29	Pregoeiro Karina de Andrade Machado
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE NO MÍNIMO 260 KVA, CARENADO E SILENCIADO A DIESEL, COM DIQUE DE CONTENÇÃO, COM REGULADORES ELETRÔNICOS DE TENSÃO E FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO E COMANDO, ETC) DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFÁSICA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 400 AMPERES CADA, NAS TENSÕES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E COM CHAVE REVERSORA, ACOMPANHADO DE TÉCNICO DE PLANTÃO (DURANTE TODO O EVENTO). INCLUSO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO MESMO. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA A SUAS UTILIZAÇÕES (MÍNIMO DE 50 METROS) E TAMBÉM TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.- A EMPRESA DEVERÁ FORNECER A ART CONFORME RESOLUÇÃO N.º 1.025/99 DO CONFEA E OS LAUDOS IPEI COM ANTECEDÊNCIA DO EVENTO. OBS. (01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO).	SV	23	4.666,33	107.325,59
2	1	LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE NO MÍNIMO 260 KVA, CARENADO E SILENCIADO A DIESEL, COM DIQUE DE CONTENÇÃO, COM REGULADORES ELETRÔNICOS DE TENSÃO E FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO E COMANDO, ETC) DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFÁSICA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 400 AMPERES CADA, NAS TENSÕES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E COM CHAVE REVERSORA, ACOMPANHADO DE TÉCNICO DE PLANTÃO (DURANTE TODO O EVENTO). INCLUSO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO MESMO. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA A SUAS UTILIZAÇÕES (MÍNIMO DE 50 METROS) E TAMBÉM TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.- A EMPRESA DEVERÁ FORNECER A ART CONFORME RESOLUÇÃO N.º 1.025/99 DO CONFEA E OS LAUDOS IPEI COM ANTECEDÊNCIA DO EVENTO. OBS. (01 DIÁRIA DE LOCAÇÃO).	SV	7	4.666,33	32.664,31