ISOMÉTRICO DA REDE DE HIDRANTES
SEM ESCALA

SISTEMA TIPO 2



LEGENDA

SÍMBOLOS GRÁFICOS / LEGENDA	
Extintores	CARGA DE PÓ BC – 20BC
	CARGA ÁTMICA – 2A
	CARGA DE CO2 – 5BC
Gás	CENTRAL DE GLP
Hidrômetro	DIREÇÃO DO FLUXO DA REDE DE FOGO
	BARRA PARAL DA REDE DE FOGO
Elétrica	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ
	CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
Sinalização de emergência tipo adesivo/placa	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ADESIVO/PLACA
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ADESIVO/PLACA
Válvula	ENTRADA DA ALIMENTAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
Válvula	VÁLVULA DA TUBULAÇÃO
	REDUÇÃO DA TUBULAÇÃO

LEGENDA

SÍMBOLOS GRÁFICOS / LEGENDA	
Central de detecção e alarme	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BARREIRA DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO
Sinalizador	SINALIZADOR PORTATIL DE FUMAÇA
	ACIONADOR MANUAL DA SIRENE DE ABANDONO (INTERIOR DPO 12m-CENLINO)
Hidrante	HIDRANTES SIMPLES
Válvula de retenção	REGISTRO DE RECALQUE
	RESERVATÓRIO DE NÍVEL
	BOMBA DE INCÊNDIO
Válvula	ENTRADA DA NATURA DO CORPO DE BOMBEIROS
Tubulação	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO ENTERRADO
	TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO AERÉOS



CORTE - CASA DE BOMBA E RESERVATÓRIO
SEM ESCALA

LEGENDA

	REGISTRO DE GAVETA
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCÊNDIO PRESSÃO: 48,76 mca VAZÃO: 557,32 lpm

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	PISO m2
TERRENO	2.307,02
TÉRREO	925,16
SUPERIOR	00,00
TOTAL CONSTRUÇÃO	925,16



DETALHE DE LIGAÇÃO ELÉTRICA
INDEPENDENTE DA BOMBA

Obs.: A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio IT nº 22/19, Anexo C, Item C.2.7.

As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição – "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE". IT nº 22/19, Anexo C, Item C.2.10.

Município de Itapetininga
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Engº Gustavo José Scatolini Baldin
Responsável Técnico – CREA Nº 5070182160

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	FOLHA 04/04
Assunto: Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio	
Ocupação: Educacional e Cultura Física - Pré-Escola (E-1)	
LOCAL: Avenida Doutor José Lembo, nº 1571 – Jardim Bela Vista - Itapetininga / SP.	
Proprietário: Município de Itapetininga	
Responsável pelo uso: Município de Itapetininga	
Responsável Técnico: Engº Gustavo José Scatolini Baldin - CREA Nº 5070182160 – ART nº 28927230920046175	
Área construída: Ver quadro de áreas	Escala Indicadas