INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. Cobertura: perfis tipo AZ 5.0, Anexo A, IT 08/19 Estrutura: TRRF 30 min., Tabela A, IT 08/19
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
BRIGADA	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 18/2019.
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2019.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2019.
EXTINTORES	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 21/2019. ÁGUA PRESSURIZADA - 2A Risco Baixo = 300 M2/m2 PÓ QUÍMICO SECO 80 - 20 B C Caminhamento 20 m
SISTEMA HIDRANTES	ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2019. TUBULAÇÃO 65 mm FERRO GALVANIZADO MANG. 40 mm - COMPR. 30m Ø bocal 13 mm - Ø ponta 10 mm - esg regulável 42 mm
CENTRAL GLP	PCSSU 2P X 45

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
G	PROFISSIONAIS A CULTURA FÍSICA	G-1	Academia sem vestiário	Academias de ginástica, dança, musculação, ioga, artes marciais, etc.

CARGA DE INCÊNDIO - I.T.-14/19

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO
G PROFISSIONAIS A CULTURA FÍSICA	Academia sem vestiário	G-1	300 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
BAIXO	300 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-19/19)

PISO	ACABAMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
	REVESTIMENTO	
PAREDE	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO	
TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I OU II-A
	REVESTIMENTO	





CÓDIGO	SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		Proibido Fumar	Círculo; Branco Fundo; Vermelho Faixa; Preto Símbolo
P2		Proibido produzir chamas	Círculo; vermelho Fundo; branco Faixa; preto Chama
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	Círculo; vermelho Fundo; branco Faixa; preto Elevador
E5		Extintor de incêndio	Retângulo; vermelho Fundo; branco Fotograma
E2		Caixa de acionamento de alarme de incêndio	Retângulo; vermelho Fundo; branco Fotograma
E17		Localização de saída para deficientes físicos de cadeira de rodas	Retângulo; azul Fundo; branco Figura
E7		Localização de saída para deficientes físicos de cadeira de rodas	Retângulo; azul Fundo; branco Figura
S1		Saída de emergência	Retângulo; verde Fundo; verde Fotograma
S6		Escada de emergência	Retângulo; verde Fundo; verde Fotograma
S9		Escada de emergência	Retângulo; verde Fundo; verde Fotograma
S12	SAÍDA	Saída de emergência	Retângulo; verde Fundo; branco Letras
A1		Alarme Geral	Triângulo; amarelo Fundo; amarelo Fotograma
A2		Cuidado, Risco de Incêndio	Triângulo; amarelo Fundo; preto Fotograma
A5		Cuidado, Risco de Choque Elétrico	Triângulo; amarelo Fundo; preto Fotograma



Secretaria de Engenharia
Prepositura e/ou Responsável pelo uso

Engº Gladiano José Scandian Bacim
Responsável Técnico - CREA nº 5070/D-MG

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Folha 03/05

Assunto: Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio

Endereço: Alimentação e Cultura Física - Rua do Cem (E-1)

CEDAE - Rua Francisco Matos Junior, nº Vila Progresso - Itaperuna/RJ

Prepositária: Secretaria de Engenharia

Responsável pelo uso: Secretaria de Engenharia

Responsável Técnico: Engº Gladiano José Scandian Bacim, CREA Nº 5070/D-MG - ART nº 2562012020047601

Data vistoria: 1ª Qquinzena/2021 Escala: Indicada