

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2.019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. Considerar Item Item 42.3.4, Anexo A, IT 08/19 Estruturas TRF 30 mts., Tabela A, IT 08/19
SALIDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2.019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
BRIGADA	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2.019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2.019.
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2.019.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2.019.
EXTINTORES	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 21/2.019. ÁGUA PRESSURIZADA = 2A Risco Baixo = 300 MJ/m ² PO QUIMICO SECO BC = 20 BC. Contorno: 25 cm.
SISTEMA HIDRANTES	ATENDER À INSTRUÇÃO TÉCNICA 27/2.019. TUBULAÇÃO 65 mm FERRO GALVANIZADO MANC. 40 mm = LAMP, 30m Tipo 2, R 8 m ³ , sig. resq. 40 mm
CENTRAL GLP	POSSUI 2P X 45

CLASSIFICAÇÃO – Decreto Estadual nº 63.911/18

GRUPO	Ocupação	DIVISÃO	DESCRICO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-1	ESCOLA DE GRUPO ESCOLAS DE ENSINO SUPERIOR	

CARGA DE INCÊNDIO – I.T. – 14/19

Ocupação/Usos	DESCRICO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	ESCOLA DE GRUPO	E-1	300 MJ/m ²










CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
BAIXO	300 MJ/m ²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO. (IT-10/19)

PISO	acabamento/revestimento	CLASSE I, II-A, II-B ou IV-A
PAREDE	acabamento/revestimento	CLASSE I ou II-A
TETO E FORNO	acabamento/revestimento	CLASSE I ou II-A

Obs: As bordas de bordão devem ser protegidas contra danos mecânicos, interferência, agentes químicos, fogo ou arisco. IT 22/19, Anexo C, Item C1.1.C.



CODIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1	[Símbolo]	Proibido Fumar	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Todos locais onde haja risco de incêndio.
P2	[Símbolo]	Proibido produzir chama	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Todos locais onde a utilização de fogo seja necessária.
P4	[Símbolo]	Proibido utilizar aparelhos elétricos de alto risco	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Em locais onde haja risco de incêndio.

CODIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5	[Símbolo]	Estação de hidrante	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação da localização de hidrantes.
E2	[Símbolo]	Comando manual de alarme	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Para acionamento de alarme.
E17	[Símbolo]	Indicação de saída de emergência	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação de saída de emergência.
E7	[Símbolo]	Indicação de saída de emergência	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação de saída de emergência.

CODIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1	[Símbolo]	Sinalização de emergência	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação de saída de emergência.
S8	[Símbolo]	Estação de hidrante	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação da localização de hidrantes.
S9	[Símbolo]	Estação de hidrante	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação da localização de hidrantes.
S10	[Símbolo]	Sinalização de emergência	Forma: círculo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação de saída de emergência.

CODIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
A1	[Símbolo]	Atenção Geral	Forma: triângulo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação de atenção geral.
A2	[Símbolo]	Cuidado, Escada	Forma: triângulo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação de atenção geral.
A5	[Símbolo]	Cuidado, Escada	Forma: triângulo branco com uma diagonal vermelha. Fundo: amarelo.	Indicação de atenção geral.

