INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

SEGURANÇA ESTRUTURAL	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2.019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. Cobertura: isenta item A2.3.6, Anexo A, IT 08/19 Estrutura: TRRF 30 min., Tabela A, IT 08/19
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2.019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
BRIGADA	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2.019. VIDE DETALHES NO MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 18/2.019.
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2.019.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/2.019.
EXTINTORES	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 21/2.019. ÁGUA PRESSURIZADA – 2A Risco Baixo = 300 MJ/m2 PÓ QUIMICO SECO BC – 20 B:C Caminhamento 25 m.
SISTEMA HIDRANTES	ATENDERÁ A INSTRUÇÃO TÉCNICA 22/2.019. TUBULAÇÃO 65 mm FERRO GALVANIZADO MANG. 40 mm – COMPR. 30m Tipo 2, RI 12 m3, esg regulável 40 mm
CENTRAL GLP	POSSUI 2P X 45

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 63.911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E-1	ESCOLA EM GERAL	ESCOLAS DE PRIMEIRO SEGUNDO E TERCEIRO GRAU

CARGA DE INCÊNDIO - I.T.-14/19

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	ESCOLA EM GERAL	E-1	300 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO
BAIXO	300 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

PISO	acabamento / revestimento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	acabamento / revestimento	CLASSE I OU II-A
TETO E FORRO	acabamento / revestimento	CLASSE I OU II-A

Obs.: As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade. IT nº 22/19, Anexo C, Item C.1.4.


MONTAGEM DA BOMBA DE INCÊNDIO



CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		Proibido Fumar	Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha	Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio
P2		Proibido produzir chama	Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha	Todo local onde a utilização da chama pode aumentar o risco de incêndio
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	Símbolo: circular Fundo: branco Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha	Nos locais de acesso aos elevadores

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
E5		Extintor de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Indicação da localização do extintor de incêndio
E2	ALARME DE INCÊNDIO	Comando manual do alarme de incêndio	Símbolo: quadrado Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente	Ponto de acionamento do alarme
E17		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndios	Símbolo: quadrado (1,00 x 1,00 m) Fundo: vermelho (0,70 x 0,70 m) Borda Amarela (0,15 na volta)	Indicação da Localização dos equipamentos de combate a incêndios
E7		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndios	Símbolo: quadrado (1,00 x 1,00 m) Fundo: vermelho (0,70 x 0,70 m) Borda Amarela (0,15 na volta)	Indicação de abrigo de mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S1		Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido de uma saída de emergência
S8		Escada de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indica o sentido da rota de fuga no interior da escada
S9				
S12	SAÍDA	Saída de emergência	Símbolo: retangular Fundo: verde Saída: fotoluminescente	Indicação da saída de emergência

CÓDIGO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
A1		Alerta Geral	Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa triangular: preta	Estar acompanhado de mensagem escrita específica
A2		Cuidado, Risco de Incêndio	Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa triangular: preta	Próximo a locais onde houver presença de materiais altamente inflamáveis
A5		Cuidado, Risco de Choque Elétrico	Símbolo: triangular Fundo: amarela Pictograma: preta Faixa triangular: preta	Próximo a instalações elétricas que ofereçam risco de choque





M-1 Letras: branca Fundo: verde







Município de Itapetininga
Proprietário e/ou Responsável pelo uso

Engº Gustavo José Scatolini Baldin
Responsável. Técnico - CREA Nº 5070182160

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	FOLHA 03/04
Assunto: Projeto Técnico de Segurança Contra Incêndio	
Ocupação: Educacional e Cultura Física - Escola em Geral (E-1)	
LOCAL: Rua Hilda Matarazzo Delmanto. nº 596 Jardim Shangri-lá - Itapetininga/SP	
Proprietário: Município de Itapetininga	
Responsável pelo uso: Município de Itapetininga	
Responsável Técnico: Engº Gustavo José Scatolini Baldin- CREA Nº 5070182160 - ART nº 28027230200450597	
Área construída: Ver quadro de áreas	Escala: Indicadas