

	1	2	3	4
A	PADRÃO DE ENTRADA			
B	Categoria de Atendimento:		T10	
	Proteção da Enetrada Principal:		DJ Trip. 350 A	
	Medição		Indireta	
	Condutores de entrada:		240 mm ² Classe 5	
	Tipo de Caixa:		M+T+E	
	Eletroduto de Entrada		85 mm	
	Condutor de Aterramento		120 mm ²	
C	Eletroduto do Aterramento		25mm – PVC	
	Notas:			
D	Seguem as Notas para o Projeto conforme PT.DT.PDN.00068 VERSÃO 08.			
	A secção dos eletrodutos deverão obedecer às prescrições da NBR5410 respeitando o limite de ocupação de cada eletroduto deverá possuir somente um circuito;			
	O responsável técnico poderá iniciar os serviços somente após a aprovação do projeto e autorização ocupação do poste pela EDP São Paulo;			
	Deverá ser feita a identificação, através de plaquetas de alumínio na descida do condutor para o eletroduto de aço;			
	A Estação Transformadora aérea DEVERÁ ser exclusiva para a Escola;			
E	Não é permitido emendas ou qualquer alteração na isolação dos condutores;			
	Os eletrodutos devem ser de PVC rígido preto;			
	A interligação entre o circuito de baixa tensão e o ramal de entrada será executado pela EDP São Paulo;			
	Poderão ser utilizados condutores de cobre com isolação 750V em PVC 70°C de acordo com a bitola das fases;			
	A seção dos condutores do ramal de entrada foi dimensionada de acordo com a demanda prevista para o atendimento. O condutor neutro será da mesma bítola que o de fase com a cor azul e poderá ter isolação 750V em PVC 70°C;			
F	Para as instalações a serem conectados na Estação Transformadora deverá deixar sobras de cabos suficientes para conexão com a o secundário do Transformador;			
	OBRA: EMEF JERONYMO DE SOUZA FILHO		ENDEREÇO: RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA, N° 315, PARQUE VERA CRUZ TREMEMBÉ/SP	
F	RESP. TÉCNICO:		PROP:	
	_____ ALEXANDRE MARCUS ALVES DOS SANTOS CREA: 5063559001		_____ PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ CNPJ:46.638.714/0001-20	
	ÁREA DO TERRENO: 4729,70m ²		DATA: 04/04/2025	
	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2027,41m ²		PROJETO: NOTAS DO PADRÃO DE ENTRADA DESENHISTA: AMAS / JABF	
				PRANCHA: 04