


QGBT - 3~220V
LOCAL: ABRIGO QGBT
PAINEL AUTOPORTANTE DE SOBREPOR
1000X800X250MM



BAR PRINC (3X): BARRAMENTO PRINCIPAL- 1" X 1/4"- 359A (QTE=3)
BAR SEC.1 (6X): BARRAMENTO SECUNDÁRIO 1 - 5/8" X 1/4"-215A (QTE=6)
BAR SEC. 2 (6X): BARRAMENTO SECUNDÁRIO 2 - 3/8" X 3/16"-105A (QTE=6)
BARRAMENTO NEUTRO: 3/4" X 3/16" - 210A COM 12 FUROS
BARRAMENTO TERRA: 3/4" X 3/16" - 210A COM 12 FUROS
OBS: O BARRAMENTO SECUNDÁRIO 1 CONTEMPLA OS 6 PRIMEIROS BARRAMENTOS

OBRA:
EMEF JERONYMO DE SOUZA
FILHO

ENDEREÇO:
RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA, Nº 315, PARQUE VERA CRUZ
TREMEMBÉ/SP

RESP. TÉCNICO:

ALEXANDRE MARCUS ALVES DOS SANTOS
CREA: 5063559001

PROP:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ
CNPJ:46.638.714/0001-20

ÁREA DO TERRENO:
4729,70m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO:
2027,41m²

DATA:
04/04/2025

PROJETO:
QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
DESENHISTA:
AMAS / JABF

PRANCHA:

05