


QD01 - 3~220V
LOCAL: DIRETORIA
PAINEL AUTOPORTANTE DE SOBREPOR
800X500X200MM



1.1	IL. SI.Prof/Crdr/Coz.	2,5mm
1.2	IL. Area ADM	2,5mm
1.3	IL.SL. 01 E Circ.06	2,5mm
1.4	IL. SI.02/SI.03	2,5mm
1.5	IL. SI.04/SI. 05	2,5mm
1.6	IL. Circ.01/Psg01	4,0mm
1.7	TUG Hall/Circ.01/Ps06	2,5mm
1.8	TUE Imprps Secret.	4,0mm
1.9	TUE Imps Diretoria	2,5mm
1.10	TUG Cp. Sec./Diret.	4,0mm
1.11	TUG Cp. Sec./Diret.	4,0mm
1.12	TUE WC's/Frald.	4,0mm
1.13	TUG 220V	2,5mm
1.14	IL. Emergência	2,5mm
1.15	TUG 127V	4,0mm
1.16	TUG. SI.01/SI.03	4,0mm
1.17	TUG. SI. 01/SI.03	4,0mm
1.18	TUG. SI.04/SI.05	4,0mm
1.19	TUG SI.04/SI. 05	4,0mm
1.20	Vent. ADM/Patio	4,0mm
1.21	Vent. SI.01 –SI.05	4,0mm
1.22	TUG TV	4,0mm

BARRAMENTO PRINCIPAL- 1/2" X 3/16"- 140A (QTE=3)
BARRAMENTO SECUNDÁRIO- 1/4" X 1/8"-48A (QTE=18)
BARRAMENTO NEUTRO: 1" X 1/8" - 195A COM 30 FUROS
BARRAMENTO TERRA: 1" X 1/8" - 195A COM 30 FUROS

OBRA:
EMEF JERONYMO DE SOUZA
FILHO

ENDEREÇO:
RUA DR. MIGUEL VIEIRA FERREIRA, Nº 315, PARQUE VERA CRUZ
TREMEMBÉ/SP

RESP. TÉCNICO:

ALEXANDRE MARCUS ALVES DOS SANTOS
CREA: 5063559001

PROP:

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ
CNPJ:46.638.714/0001-20

ÁREA DO TERRENO:

4729,70m²

DATA:

04/04/2025

PROJETO:

QD01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

PRANCHA:

DESENHISTA:

AMAS / JABF

06