
PLANTA BAIXA DA PISCINA DO POLIESPORTIVO EUGÊNIO DE MELO

ESCALA




NOTAS GERAIS

- A modernização do sistema de aquecimento de piscinas consistirá da substituição dos trocadores de calor com tecnologia já ultrapassada por novos com a tecnologia "inverter" de melhor eficiência energética promovendo a sustentabilidade e economia.

Para implementação desta modernização serão executados os serviços de:


1- Remoção dos trocadores de calor existentes.
2- Impermeabilização da laje de piso da cobertura da Casa de Máquinas.
3- Fornecimento e instalação de novos trocadores de calor com tecnologia "inverter".

SITUAÇÃO S/ ESCALA



ESQUEMA HIDRÁULICO EXISTENTE (CASA DE MÁQUINAS)


SEM ESCALA



Laje a impermeabilizar
A = 24,82 m²

NOVA INSTALAÇÃO TÍPICA

SEM ESCALA



gov.br Documento assinado digitalmente
WALTER GUIMA
Data: 05/05/2025 09:58:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Título: MODERNIZAÇÃO DE PISCINAS NO MUNICÍPIO-Poliesportivo Eugênio de Melo			PB
Assunto: Modernização dos trocadores de calor e sistema de sanitização			PROJETO BÁSICO
Local: Av. Ambrósio Molina, 370 - Eugênio de Melo - São José dos Campos-SP			
Autor(a) do Projeto: Eng.º Walter Guima	Departamento: Divisão de Contratos - SEQV		
Desenho: Eng.º Walter Guima	Diretor do Departamento:		Folha: 03/04 — Revisão: RP03
Arquivocad: ModernizaçãoDePiscinasTrocadores.dwg	Escala: INDICADA	Data: 01/04/2025	
Prefeito: Anderson Farias Ferreira	Secretária de Esporte e Qualidade de Vida: Tiago Oliveira Dias		