

informações sobre fita isolante

Sergio Afonso de Oliveira <sergio.oliveira@jacarei.sp.gov.br>

Qua, 19/06/2024 13:25

Para:Cristiane Prado <cristiane.prado@jacarei.sp.gov.br>

Cc:Marcelo Alexandre Bustamante Fortes <marcelo.fortes@jacarei.sp.gov.br>;Mario José Figueredo <mario.figueredo@jacarei.sp.gov.br>

Foi solicitado a compra de fita isolante para atender a demanda da secretaria, em serviços estratégicos, manutenção em redes de alta tensão e serviços específicos onde se faz necessário produto específico com qualidade e capacidade técnica, de segurança, pedido feito através de compra direta. Fomos informados que existe um contrato que contempla entre outros itens, fita isolante, porém a especificação da mesma não atende nossa necessidade. Entramos em contato com a empresa ganhadora e essa nos informou o modelo do produto que entre outras características estão.

Classe de segurança **não** especificada - a solicitada a que atende a

Norma Técnica ABNT NBR NM 60454-3-1 Tipo 9, Classe A

Temperatura de uso, informada até 80º, - solicitada até 105º

Classe de tensão suportada, **não informada** - classe solicitada mínimo 705v

Material informado - PVC + Borracha - material solicitado OK

Tamanho informado - largura 19mm x 10mts - tamanho solicitado largura 19mm x 20 mts, (oferecida metade do solicitado).

Levando em consideração estas informações básicas, entendemos que o material oferecido **NÃO** atende essa necessidade, **solicitamos que deem continuidade** no processo de compras.

Obs, o material oferecido no contrato pode ser utilizado para trabalhos com menor exigência técnica, como pequenos reparos entre outros.

Solicitei as informações por email porém o fornecedor nos informou que está com dificuldade em enviar (print da conversa)

A screenshot of a WhatsApp chat conversation. At the top, the contact's name is "Tamires Ribeiro" with a pink flower emoji and the initials "AMR". Below the name, it says "online". The chat background has a light beige pattern of various icons. The messages are as follows:

- From Tamires Ribeiro: "Tudo sim e com vc?" (10:28)
- To Tamires Ribeiro: "bem tbm" (10:28) [read]
- To Tamires Ribeiro: "pode falar?" (10:28) [read]
- From Tamires Ribeiro: "Sim!!!" (10:29)
- From Tamires Ribeiro: "Contrato 9102 -" (10:29)
- To Tamires Ribeiro: "amr.ferragens@outlook.com" (10:32) [read]
- From Tamires Ribeiro: "Sergio, eu tentei te enviar duas vezes um e-mail, mas esta voltando" (12:56)
- From Tamires Ribeiro: "FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10M", segue em anexo a ficha técnica" (12:56)
- From Tamires Ribeiro: A PDF attachment titled "Fita Isolante Thompson autofusa o 10m.pdf" (4 páginas • PDF • 31 MB) with a download icon. The PDF thumbnail shows a document with some text and a logo.



- Indicado para isolar e identificar fios e cabos elétricos;
- Produzido em filme de PVC com adesivo à base de borracha anti-chama;
- Temperatura de trabalho de -10°C até 80°C.

Fita Isolante

# CÓDIGO	📏 MEDIDA	🎨 COR	📦 EMBALAGEM*
553	05 METROS	PRETO	50 PEÇAS
554	20 METROS	PRETO	50 PEÇAS
555	10 METROS	PRETO	50 PEÇAS
579	05 METROS	PRETO	POTE COM 50 PEÇAS
580	10 METROS	PRETO	POTE COM 35 PEÇAS
581	20 METROS	PRETO	POTE COM 25 PEÇAS
1618	10 METROS	AZUL	10 PEÇAS
1619	10 METROS	AMARELO	10 PEÇAS
1620	10 METROS	VERMELHO	10 PEÇAS
1621	10 METROS	VERDE	10 PEÇAS
1622	10 METROS	BRANCA	10 PEÇAS
1623	05 METROS	SORTIDO	BLISTER COM 6 PEÇAS



Prefeitura de
JACARÉ

Sérgio Afonso de Oliveira
Supervisor de Obras / Compras
Secretaria de Infraestrutura Municipal
(12) 3954-0479 (12) 9 99123-2675
Rodovia Dutra km 158,6
Parque Meia Lua - Centro – Jacareí