



Jacareí, 07 de junho de 2024

JUSTIFICATIVA DE COMPRA EMERGENCIAL

Considerando os recentes eventos ocorridos no datacenter, especialmente as oscilações de energia que resultaram em desligamentos repentinos dos servidores e equipamentos, é evidente que nossos sistemas de proteção, nomeadamente os nobreaks e o gerador de energia, estão enfrentando sérios problemas de funcionamento. A falha desses dispositivos essenciais coloca toda a operação em risco, expondo-nos a potenciais danos lógicos e físicos significativos.

Após uma análise cuidadosa da situação, confirmou-se que tanto os nobreaks quanto os módulos de bateria associados já não são mais capazes de armazenar carga de forma confiável, o que os torna ineficazes na proteção dos equipamentos em caso de falha de energia. Esta é uma questão de extrema urgência, pois a continuidade das operações do datacenter está severamente comprometida pela iminência de um colapso completo.

Dada a gravidade da situação e a urgência em garantir a proteção adequada dos nossos sistemas, é imprescindível tomar medidas imediatas para mitigar os riscos enquanto avançamos com o processo de manutenção dos Nobreaks e a aquisição de 5 nobreaks menores, capazes de fornecer energia por um curto período de tempo em caso de falha, é uma solução de contingência viável e urgente. Esses nobreaks temporários proporcionarão um tempo crucial para acionar o gerador de energia e evitar danos catastróficos aos nossos sistemas.

Em resumo, dadas as circunstâncias atuais e os riscos associados é imperativo agir rapidamente e para garantir isso precisamos que a compras sejam agilizadas e para tal pedimos a não publicação no PNCP da SC 3014/2024 e 3071/2024 garantindo assim operações do datacenter.
