



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - RELATÓRIO N°: 01/2026

STATUS	
	ATENDE
X	NÃO ATENDE

EMPRESA: TRIUNFO ILUMINAÇÃO LTDA	
Descrição do Item 03: Cabo elétrico de cobre PP 3x2,5mm ² cor preta	Marca: ENERGY
Pregão: 145/2025	
Equipamentos utilizados: Maleta de teste de cabos elétricos	
Data do recebimento da Amostra: 09/02/2026	Data dos testes: 12/02/2026


2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Análise do item 03: Cabo elétrico de cobre PP 3x2,5mm ² cor preta			
Descrição	Referência	Medido	Status
Resistência	8,21	Br 10,1 AZ 11,2 PT 10,0	NÃO ATENDE



3 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição do item 03: Cabo elétrico de cobre PP 3x2,5mm² cor preta





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Educação





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Educação





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Educação

4 – CONCLUSÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

CONCLUSÃO				
ITEM 03		ATENDE	X	NÃO ATENDE

OBS: A Empresa Triunfo não enviou o cabo elétrico na sua embalagem original, a foto que utilizamos no relatório foi fornecida pela própria empresa.

Responsável
