



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Educação
Unidade de Avaliação e Controle de Qualidade

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - RELATÓRIO N°: 03/2026

STATUS	
	ATENDE
1	NÃO ATENDE

EMPRESA: TOP LÂMPADA	
Descrição do Item 30: Lâmpada LED 20 a 25W	Marca: ULTRA LUZ

2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Análise Item 30: Lâmpada LED 20 a 25W			
Descrição	Referência	Medido	Status
Potência	20 a 25W	13,6W	NÃO ATENDE
Fator de potência	0,7	0,7	ATENDE



Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Educação
Unidade de Avaliação e Controle de Qualidade


3 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Descrição do Item 30: Lâmpada LED 20 a 25W





Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Educação
Unidade de Avaliação e Controle de Qualidade





Prefeitura de Jacareí
Secretaria de Educação
Unidade de Avaliação e Controle de Qualidade



4 – CONCLUSÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

CONCLUSÃO				
ITEM 30		ATENDE	X	NÃO ATENDE

OBS: O item 30 não atendeu à especificação de potência por ficar muito abaixo da referência.

Responsável