



RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1 - RELATÓRIO N°: 04/2026

STATUS	
	ATENDE
1	NÃO ATENDE

EMPRESA: MORK	
Descrição do Item 31: Lâmpada LED 100W	Marca: RAJIX


2 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Análise do Item 31: Lâmpada LED 100W			
Descrição	Referência	Medido	Status
Potência	100W	52,9	NÃO ATENDE
Fator de potência	0,92	0,46	NÃO ATENDE



3 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Descrição do Item 31: Lâmpada LED 100W





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Educação





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Educação





Prefeitura de Jacareí

Secretaria de Educação



4 – CONCLUSÃO DA UNIDADE DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE:

CONCLUSÃO				
ITEM 31		ATENDE	x	NÃO ATENDE

OBS: O item 31 não atendeu à especificação de potência e nem o fator potência, por ficar muito abaixo da referência.