



NOTAS:

- 1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
- 2- OS ELETRODUTOS DESTINADOS A COMUNICAÇÃO, SE INSTALADOS NA MESMA VALA, DEVEM FICAR, NO MÍNIMO 50cm AFASTADOS
- 3- FITA DE AVOISO NA COR AMARELA.

sem

DUTO SUBTERRÂNEO PARA CABO

COORDENAÇÃO				PE-ECE
CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educatonal				
		REVISÃO	ESCALA	
		R-01 INDICADAS		
		R-02 DATA EMISSÃO		
		R-03 NOV2024		
FORMATO	DESENHO			PRANCHA
				01/01