TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DO OBJETO

1.1. Aquisição de bens para a Secretaria de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	Nº DFD	OBJETO	TIPO	UNID.	QUANT.
01	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	rolo	08
02	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; Rolo 100 metros **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:**	Material	rolo	04

		Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280.			
03	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 6MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	04
04	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5 Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	04
05	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022: Norma de referência: NBR 247-5 –**	Material	unid	02

		Designação 247 NM 53 – C5 **Condutor: Norma NBR NM 280.**			
06	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 4MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	02
07	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	18
08	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	09

09	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 2,5MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	09
10	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 1,5MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Amarelo; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	03
11	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 1,5MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Branco; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	02
12	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 0,75MM²**	Material	unid	02

		Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Amarelo; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**			
13	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível; Cor Preta; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	02
14	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5; Cabo Flexível Cor Azul; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	unid	01
15	6528	**CABO ELÉTRICO DE COBRE SECAO 10MM²** Tensão de isolamento de 450/750V; Capa Termoplástica antichama BWF; Isolação PVC/70º; Encordoamento classe 5;	Material	unid	01

		Cabo Flexível; Cor Verde; Rolo 100 metros; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**			
16	6529	**CABO ELÉTRICO COBRE CORDÃO PARALELO 2 x 1,5 MM²** Tensão nominal 300V; Cabo Tipo Flexível; Encordoamento classe 5; Isolação Externa Em Termoplástico (PVC/D); Cor branco; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	metro	100
17	6529	**CABO ELÉTRICO COBRE CORDÃO PARALELO 2 x 2,5 MM²** Tensão nominal 300V; Cabo Tipo Flexível; Encordoamento classe 5; Isolação Externa Em Termoplástico (PVC/D); Cor branco; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	metro	300
18	6538	**LUMINÁRIA - CALHA COMERCIAL LISA - 2 LÂMPADAS** Luminária em chapa de aço carbono fosfatizada; Com pintura eletrostática a pó; Tipo: para teto de sobrepor; Tamanho: 1,20m; Capacidade: para 02 lâmpadas tubulares led modelo T8; Tipo de soquetes: para lâmpada T8(G13) Antivibratório;	Material	unid	100

		Cor: Branco			
19	6529	**CABO ELÉTRICO COBRE PP 2X 1,5 MM²** Classe de tensão 300/500V; Isolação PVC/70°; Encordoamento classe 5; Capa Termoplástica antichama BWF; Cabo Tipo Flexível; Cor preta; **Certificação Compulsória INMETRO, conforme Portaria 131 de 23 de março de 2022:** **Norma de referência: NBR 247-5 – Designação 247 NM 53 – C5** **Condutor: Norma NBR NM 280.**	Material	metro	200
20	6552	**Conjunto de 1 tomada – 10A** Conjunto de 1 tomada com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular; Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 10A Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir	Material	unid	100
21	6552	**Conjunto Tomada tripla monobloco - 10A** Conjunto de 2 tomadas com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular; Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 10A Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir	Material	unid	400
22	6552	**Conjunto tomada simples 20A** Conjunto de 1 tomada com espelho; Tomada em formato hexagonal e/ou base retangular; Composição PVC rígido; Padrão: 2P+T Amperagem: 20A Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir	Material	unid	100

23	6242	**Conjunto de 1 interruptor – tecla simples** Conjunto de 1 interruptor com espelho; Tipo tecla simples; Composição: termoplástico Número de polos: unipolar Amperagem: 10A Tensão: 127/220v Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir e kit fixação	Material	unid	100
24	6242	**Conjunto de 2 interruptor – tecla simples** Conjunto de 2 interruptor com espelho; Tipo tecla simples paralelas; Composição: termoplástico Número de polos: unipolar Amperagem: 10A Tensão: 127/220v Dimensões: 4”x2”; Cor: Branca Com espelho para caixa de embutir e kit fixação	Material	unid	100
25	6538	**LUMINÁRIA - CALHA COMERCIAL LISA - 4 LÂMPADAS** Luminária em chapa de aço carbono fosfatizada; Com pintura eletrostatica a pó; Tipo: para teto de sobrepor; Tamanho: 1,20m; Capacidade: para 04 lâmpadas tubulares led modelo T8; Tipo de soquetes: para lâmpada T8(G13) Antivibratório; Cor: Branco	Material	unid	40
26	6604	**Lâmpada bulbo 20w** Normalizada 127/220v Potência: 20w 6500k Bulbo E27 Cor: Branco frio	Material	unid	100
27	6604	**Lâmpada bulbo 40w** Normalizada 127/220v Potência: 40w 6500k Bulbo E27	Material	unid	50

		Cor: Branco frio			
28	6548	**Interruptor conjugado com tomada 10A** Conjunto de 1 interruptor e 1 tomada com espelho Interruptor tecla simples Tomada em formato hexagonal e/ou retangular Tomada padrão 2p+t Composição: termoplástica Amperagem 10A Tensão: 127/220v Placa: 4”x2” Cor branca; Com espelho para caixa de embutir e kit fixação;	Material	unid	50
29	6693	**Kit Salva caixinha para teto** fixadores de metal tipo 118 para caixa de distribuição incluso: Chave Inglesa, Parafusos de Cassete, Parafusos Compatibilidade: Caixinha de Teto Redonda e Octogonais. Composição: Ferro galvanizado	Material	unid	50
30	6693	**Kit Salva caixinha 4x2** fixadores de metal tipo 118 para caixa de distribuição incluso: Chave Inglesa, Parafusos de Cassete, Parafusos Comprimento: 13 centímetros Largura: 10 centímetros Altura: 1,5 centímetros **23,8 x 16 x 17,5 cm**	Material	unid	50
31	6638	**Plug fêmea 20A** Plug fêmea Padrão 2P+T Para pino tipo redondo Voltagem 127/220v Corrente 20A Cor branca Composição: corpo em termoplástico e parte interna em cobre	Material	unid	50

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição de material elétrico se faz necessária para a realização de manutenções preventivas e corretivas nas unidades de saúde do município. Esses materiais são essenciais para garantir o funcionamento adequado de equipamentos, sistemas de refrigeração, iluminação e demais instalações, assegurando a continuidade dos atendimentos e a segurança de profissionais e usuários.

A compra visa manter a infraestrutura elétrica em condições adequadas, atendendo às demandas diárias das unidades e prevenindo interrupções nos serviços de saúde.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Trata-se de aquisição de serviço, mediante Dispensa de Licitação, com divulgação no PNCP e Portal da Transparência do Município.

ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

O prazo de entrega dos materiais é de 10 dias, contados do recebimento da Autorização de Serviço.

Endereço: Rua Nicolau Mercadante, 146 – Centro - Jacareí.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- São obrigações da Contratante:

1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes deste Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento;

1.2. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

1.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência;

1.4. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.5. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

1.6. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos.

DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo de **25** DFS (dias fora a semana), onde será efetuado através de crédito em Conta Corrente;

Fazer constar no corpo da Nota Fiscal os números da AS (autorização de serviço) e do Empenho, além da Condição de Pagamento;

As Notas Fiscais decorrentes das autorizações deverão ser emitidas em nome de MUNICÍPIO DE JACAREÍ, formato este correspondente à inscrição principal do Município no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

gov.br
Documento assinado digitalmente
KATIA REGINA FIRMINO COLEN SANTOS
Data: 17/06/2025 10:48:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

SOLICITANTE