

Assunto: Fwd: Fwd: Pedido de esclarecimento PE 045/2025 - PM Descalvado/SP - 17/09/2025 - FEVG/2025/0535

De: Pregao <pregao@descalvado.sp.gov.br>

Data: 16/09/2025, 15:36

Para: Juliana Palmeira <juliana.palmeira@blueboxservicos.com.br>

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: Pedido de esclarecimento PE 045/2025 - PM Descalvado/SP - 17/09/2025 - FEVG/2025/0535

Data:Thu, 11 Sep 2025 16:29:35 -0300

De:Qualidade <gestaodaqualidade.semarh@descalvado.sp.gov.br>

Para:Pregao <pregao@descalvado.sp.gov.br>

Boa tarde,

Seguem os esclarecimentos do item 05 : BOMBA DOSADORA 15 L/H - 04 BAR -220 V, referente ao PE 45/2025, solicitados

1) Qual tensão de alimentação?

220v - 230 Vca

2) Podemos considerar a bomba em PVC?

Se for na carcaça da bomba pode ser, plástico reforçado ou pvc, mas os componentes, que ficam em contato com o produto químico, tem quer com o material específico e resistente como: cabeçote em polipropileno, diafragma em PTFE, válvulas e vedações em FPM

3) Bomba dosadora de diafragma ou pistão?

Tipo diafragma em PTFE

4) Qual fluido será bombeado ou material que devemos considerar?

Será para aplicação de ácido fluossilícico ou hipoclorito de sódio em soluções em diversas concentrações de acordo com cada sistema de tratamento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

Silvana
SEMARH

Em 11/09/2025 15:38, Pregao escreveu:

Boa tarde.

Segue 2º pedido de esclarecimentos referente ao PE 45/2025, cuja sessão pública será em 17/09, às 08:30h.

Necessito da resposta antes. Caso tenha dúvidas, me chama.

Att.

Rafael

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: Pedido de esclarecimento PE 045/2025 - PM Descalvado/SP - 17/09/2025 - FEVG/2025/0535

Data: Thu, 11 Sep 2025 14:29:56 -0300

De: Juliana Gonsalves Palmeira <juliana.palmeira@blueboxservicos.com.br>

Para: pregao@descalvado.sp.gov.br, Christiane de Lucca <chris.lucca@blueboxservicos.com.br>, Aline Braguim <aline.braguim@blueboxservicos.com.br>, Carlos Henrique <carlos.henrique@blueboxservicos.com.br>, Daniel Gomes <daniel.gomes@blueboxservicos.com.br>, Pâmela Inácio <pamela.inacio@blueboxservicos.com.br>

A empresa MB Brasil Indústria e Comércio de Bombas Industriais Ltda., CNPJ n.º 13.848.651/0001-88, com a intenção de participar do Pregão Eletrônico supracitado, vem solicitar esclarecimento conforme abaixo:

Para o item 05:

- 1) Qual tensão de alimentação?
- 2) Podemos considerar a bomba em PVC?
- 3) Bomba dosadora de diafragma ou pistão?

4) Qual fluido será bombeado ou material que devemos considerar?

Att,

Juliana Palmeira
+55 11 95143-1656

Av. Lins de Vasconcelos, 876 – sl 3
CEP 01538-000 • São Paulo/SP
+55 11 4508-8858 • www.blueboxservicos.com.br

