



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

PARECER TECNICO 03 - CONCORRÊNCIA N° 002-2026

Prezado(s) Sr(s).

Eu, **ANA PAULA LEME MARTINS**, arquiteta e urbanista, registrada no CAU sob n.º A183548-3, Diretora Municipal de Obras e Serviços Urbanos designada pela autora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, com referência ao processo licitatório por modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002-2026. venho por meio deste apresentar parecer técnico quanto à análise das amostras apresentada pela empresa **RM EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ n° 07.871.477/0001-91**.

O presente parecer tem por finalidade analisar o relatório técnico apresentado referente às luminárias LED destinadas à iluminação pública, verificando sua conformidade com as normas técnicas vigentes e com o Termo de Referência adotado pelo município.

Após análise do parecer técnico emitido pelo responsável habilitado, verificou-se que o conjunto de luminárias não atende integralmente às exigências estabelecidas, sendo classificado como de **atendimento parcial**.

Destacam-se as seguintes não conformidades relevantes:

- Ausência de graduação visível no ajuste de ângulo, em desacordo com a exigência técnica estabelecida no termo de referência;
- Incerteza quanto ao material do refrator, não sendo possível comprovar o atendimento integral às especificações exigidas;
- Falta de comprovação do grau de proteção IP66 na base para relé de 7 pinos, item essencial para garantir durabilidade e segurança operacional do sistema;
- Ausência de ensaios conclusivos para alguns componentes críticos, comprometendo a validação completa do produto conforme normas técnicas aplicáveis.



Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista

Rua Edgard Bonini (Dengo), 492 – CEP 19.960-000 – Estado de São Paulo

Fone: (0**14) 3476-1144 – Fone/Fax: (0**14)3476-1137

CNPJ 46.787.644/0001-72 – e-mail: pmcampospta@terra.com.br

Embora o parecer técnico indique que o equipamento possui condições mínimas de funcionamento, a aprovação de materiais para uso em iluminação pública deve observar **rigor técnico absoluto**, considerando:

- A durabilidade dos equipamentos instalados em vias públicas;
- A segurança da população;
- A redução de custos futuros com manutenção e substituição;
- A padronização dos materiais conforme especificações do município.

A aceitação de equipamentos com atendimento parcial pode gerar riscos operacionais, aumento de custos públicos e comprometimento da qualidade do serviço prestado.

Diante do exposto, este Departamento de Obras e Serviços Urbanos conclui que o conjunto analisado **NÃO ATENDE** de forma integral aos requisitos técnicos exigidos, sendo, portanto, **REPROVADO** para utilização no sistema de iluminação pública municipal.

Campos Novos Paulista, 26 de março de 2026.

ANA PAULA LEME MARTINS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU A183548-3

DIRETORA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS