



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 05/2026 - PROCESSO Nº 268/2026

A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ DISPENSA ELETRÔNICA, NA FORMA DO ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.

OBJETO:

contratação de empresa do ramo, visando o fornecimento de EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR COM INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE

DATA DO PERÍODO DE PROPOSTAS

DE 15 DE OUTUBRO DE 2026 – 08:00 HORAS (Horário de Brasília) ATÉ 20 DE OUTUBRO DE 2026 – 08:00 HORAS (Horário de Brasília)

DATA E HORÁRIO DO PERÍODO DE LANCES

20 DE OUTUBRO DE 2026 – das 09:00 HORAS (Horário de Brasília) às 13:00 HORAS (Horário de Brasília) (TEMPO DA DISPUTA DE 04 HORAS)

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.bll.org.br

QUALQUER ESCLARECIMENTO ENCAMINHAR ATRAVES DA PLATAFORMA CITADA!
SUPORTE AO FORNECEDOR (41)3097-4600.

Lote	Item	Descrição	Unid.	Qtde.
01	01	EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER 30.000 BTUS Condicionador de ar modelo split, inverter ciclo frio, modelo parede, compressor rotativo, Tensão nominal de 220 volts, compatível com a infraestrutura elétrica do local de instalação, capacidade de 30.000 BTUs, controle sem fio, função desumidificar, Gás refrigerante ambientalmente adequado, tais como R-410A, R-32 ou equivalente, em conformidade com as normas ambientais vigentes, serpentina em cobre, 02 (duas) ou 03 (três) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,23 (W/W) ou superior. Atendimento aos limites máximos de nível de ruído definidos neste Termo de Referência para ambientes administrativos.	U	01
	02	EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO TIPO PISO/TETO INVERTER CICLOS QUENTE E FRIO 36.000 BTUS Condicionador de ar modelo piso/teto inverter, ciclo frio/quente, compressor rotativo, Tensão nominal de 220 volts, compatível com a infraestrutura elétrica do local de instalação, capacidade de 36.000 BTUs, admitida variação de 6% para mais ou para menos, controle sem fio, função desumidificar, Gás refrigerante ambientalmente adequado, tais como R-410A, R-32 ou equivalente, em conformidade com as normas ambientais vigentes, serpentina em cobre, 02 (duas) ou 03 (três) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,02 (W/W) ou superior. Atendimento aos limites máximos de nível de ruído definidos neste Termo de Referência para ambientes administrativos.	U	01
	03	EQUIPAMENTO AR	U	01



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

		CONDICIONADO TIPO PISO/TETO 48.000 BTUS	Condicionador de ar modelo piso/teto inverter, ciclo frio, compressor rotativo, Tensão nominal de 220 volts, compatível com a infraestrutura elétrica do local de instalação, capacidade de 48.000 BTUs, admitida variação de 6% para mais ou para menos, controle sem fio, função desumidificar, Gás refrigerante ambientalmente adequado, tais como R-410A, R-32 ou equivalente, em conformidade com as normas ambientais vigentes., serpentina em cobre, 02 (duas) ou 03 (três) velocidades de ventilação, ventilador com hélice e turbina em material plástico, coeficiente de eficiência energética de 3,02 (W/W) ou superior. Atendimento aos limites máximos de nível de ruído definidos neste Termo de Referência para ambientes administrativos.		
	04	EQUIPAMENTO CORTINA DE AR 1,5M	Cortina de ar de 1,5m de comprimento, com controle remoto, tensão de alimentação 220 volts, frequência 60Hz, potência 250 a 350W, vazão de 10m/s ou superior, baixo nível de ruído, em conformidade com as normas ambientais e técnicas aplicáveis, altura de isolamento 3m ou superior, duas ou três rotações e baixo consumo de energia.	U	02
	05	EQUIPAMENTO CORTINA DE AR 1,0M	Cortina de ar de 1,0m de comprimento, com controle remoto, tensão de alimentação 220 volts, frequência 60Hz, potência 250 a 350W, vazão de 10m/s ou superior, baixo nível de ruído, em conformidade com as normas ambientais e técnicas aplicáveis, altura de isolamento 3m ou superior, duas ou três rotações e baixo consumo de energia.	U	01
	06	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30.000 E 36.000 BTUS ATÉ 10 MTS	Conforme item 5.4.2 do Termo de Referência.	U	02
	07	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS ATÉ 15 MTS	Conforme item 5.4.2 do Termo de Referência.	U	01
	08	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 1,0 E 1,5 MTS	Conforme item 5.4.3 do Termo de Referência.	U	03
	09	RETIRADA DE AR CONDICIONADO PISO/TETO 36.000 BTUS	Conforme item 5.4.4 do Termo de Referência.	U	02

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA, NA ÍNTEGRA, DISPONIBILIZADO
NO SITE: www.bll.org.br