



SGLA

ENGENHARIA E AR CONDICIONADO.

São Paulo, 01 de abril de 2024.

Ao: Instituto de Física Teórica - IFT.

A/C: Sr Luiz Taveira

Rua: Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 271 - Várzea da Barra Funda

Para atendimento de uma máquina que atende o 2º andar e duas máquinas do 4º andar- avaliação - Técnico Nivaldo
Modelo solicitado: ZR47KC – TF5 – 501C / Modelo do Serial: 08KC6951L

Item	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor total
1	Compressor Scroll Danfoss/tech de 4Trs - 220v - 3PH - Trifásico	3	3.890,00	11.670,00
2	Gas – R22	15KG	95,00	1425,00
Total				R\$ 13.095,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- Prazo pagamento: 30 dias
- Garantia: 90 dias
- Validade da Proposta: 30 DIAS
- Valor: R\$ 13.095,00
- Condição de pagamento a combinar.

Obs. Caso venha a aparecer itens a serem incluídos após a aprovação desse orçamento será gerado um orçamento a parte.

Atenciosamente:

Simone Alves

Air Care do Brasil Ltda.

End. Rua Santa Barbara do Oeste nº 87 complementos 91.
Vila Nova Cachoeirinha – SP.
Tel 011 3984 6358 / 011 94050 4267
CNPJ: 50.914.863/0001-42.

CLIENTE:	
LOCAL: UNESP (IFT) - BARRA FUNDA	DATA DE ABERTURA DO CHAMADO
DATA DO 1º ATENDIMENTO	DATA: 06.03.2004
DATA DO FECHAMENTO DO CHAMADO	DATA:
APONTAMENTO DO CLIENTE PROBLEMA COMPRESSOR TRAVADO SO GSOUCENTA NAO PAREI. FAZER A TROCA	

(Relacione aqui o equipamento que precisa de peças ou que será realizada a corretiva)
Descreva aqui detalhadamente por patrimônio as peças solicitadas, indicando modelo, padrão, marca, btu's, etc)

TIPO: SPLIT, PISO TETO, K-7, SELF, FANCOIL, CHILLER ETC	Schede Power
MARCA	
Nº MODELO UNID. EVAPORADORA	Modelo ZR4HKC-TFC-SOLC
Nº MODELO UNIDADE CONDENSADORA	
Nº CODIGO OU REFERENCIA DA PEÇA	
BTUS /TRS	
SETOR	
SALA	
ANDAR	2º ANDAR
PATRIMONIO	

(Marque aqui os itens e as peças a serem substituídas para realizarmos a corretiva)

SERVIÇO EXECUTADO	QTDE	SERVIÇO EXECUTADO	QTDE.
PLACA DO EVAPORADOR		PLACA RECEPTORA	
PLACA SENSORA DE TEMPERATURA		VALVULA DE EXPANSÃO	
PLACA PRINCIPAL		BOBINA DA VALVULA DE EXPANSÃO	
MANCAL DO BLOWER		FUSIVEIS	
CAPACITORES		CONJUNTO ACIONADOR ELETRICO	
SENSORES		MANGUEIRA DE DRENO	
SERPENTINA		TUBO DE COBRE	
VENTILADOR TUBULAR P/ EVAP COM MOTOR		TUBO DE COBRE	
ALETAS DIRECIONAIS - FLAP		ISOLANTE TERMICO	
MOTORES PARA ALETAS DIRECIONAIS		IRRADIADOR - SERPENTINA	
HELICES DAS CONDENSADORAS		CABO DE COMANDO E ALIMENTAÇÃO	
COMPRESSORES DAS CONDENSADORAS		CONTATORA	
PROTETOR TERMICO		VOLUTAS - TURBINAS	
CONEXÃO DOS MOTORES		EIXO DO MOTOR CLOWER DIREITO	
TURBINA PARA AR CONDICIONADO		SENSOR DE GELO	
VENTOINHA		TRANSFORMADOR 110 V OU 220 V	
GRADE FRONTAL		CONTROLE REMOTO	
TERMOSTATOS		CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	
CONJUNTO DE BANDEJA DO DRENO		GAS R-22	X
FILTROS DE AR		GAS 410 A	

*OBSERVAÇÕES:

(Detalhe aqui por patrimônio o problema verificado no equipamento e o status após a troca da peça)

RELATÓRIO DE FECHAMENTO TÉCNICO:

N. Julio 06.03.2004

(ASSINATURA E DATA DO FECHAMENTO DE ATENDIMENTO) AIR CARE

L. M. D. 06/03/2004

ASSINAR E DATAR O DIA EM QUE FOI ATENDIDO GESTOR OU FISCAL

Air Care

INDOOR AIR QUALITY SPECIALISTS

CLIENTE:	
LOCAL: Unesp (IFP) - Bann Furon	DATA DE ABERTURA DO CHAMADO
DATA DO 1º ATENDIMENTO	DATA: 06.03.2004
DATA DO FECHAMENTO DO CHAMADO	DATA:
APONTAMENTO DO CLIENTE PROBLEMA: COMPRESSOR E MANGA COM CARCASSA CURTO... FREI TROCA	

(Relacione aqui o equipamento que precisa de peças ou que será realizada a corretiva)

Descreva aqui detalhadamente por patrimônio as peças solicitadas, indicando modelo, padrão, marca, btu's, etc)

TIPO: SPLIT, PISO TETO, K-7, SELF, FANCOIL, CHILLER ETC	SCROLL TOWER
MARCA	
Nº MODELO UNID. EVAPORADORA	M: ZR4MKC-TFS-SOLC
Nº MODELO UNIDADE CONDENSADORA	
Nº CODIGO OU REFERENCIA DA PEÇA	
BTUS /TRS	
SETOR	4º andar
SALA	
ANDAR	
PATRIMONIO	

(Marque aqui os itens e as peças a serem substituídas para realizarmos a corretiva)

SERVIÇO EXECUTADO	QTDE	SERVIÇO EXECUTADO	QTDE.
PLACA DO EVAPORADOR		PLACA RECEPTORA	
PLACA SENSORA DE TEMPERATURA		VALVULA DE EXPANSÃO	
PLACA PRINCIPAL		BOBINA DA VALVULA DE EXPANSÃO	
MANCAL DO BLOWER		FUSIVEIS	
CAPACITORES		CONJUNTO ACIONADOR ELETRICO	
SENSORES		MANGUEIRA DE DRENO	
SERPENTINA		TUBO DE COBRE	
VENTILADOR TUBULAR P/ EVAP COM MOTOR		TUBO DE COBRE	
ALETAS DIRECIONAIS - FLAP		ISOLANTE TERMICO	
MOTORES PARA ALETAS DIRECIONAIS		IRRADIADOR - SERPENTINA	
HELICES DAS CONDENSADORAS		CABO DE COMANDO E ALIMENTAÇÃO	
COMPRESSORES DAS CONDENSADORAS		CONTATORA	
PROTETOR TERMICO		VOLUTAS - TURBINAS	
CONEXÃO DOS MOTORES		EIXO DO MOTOR CLOWER DIREITO	
TURBINA PARA AR CONDICIONADO		SENSOR DE GELO	
VENTOINHA		TRANSFORMADOR 110 V OU 220 V	
GRADE FRONTAL		CONTROLE REMOTO	
TERMOSTATOS		CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	
CONJUNTO DE BANDEJA DO DRENO		GAS R-22	
FILTROS DE AR		GAS 410 A	
*OBSERVAÇÕES:			

(Detalhe aqui por patrimônio o problema verificado no equipamento e o status após a troca da peça)

RELATÓRIO DE FECHAMENTO TÉCNICO:

(ASSINATURA E DATA DO FECHAMENTO DE ATENDIMENTO) AIR CARE

ASSINAR E DATAR O DIA EM QUE FOI ATENDIDO GESTOR OU FISCAL

INDOOR AIR QUALITY SPECIALISTS

CLIENTE:	
LOCAL: UNESP (IFT) - BARRA FUNDA	DATA DE ABERTURA DO CHAMADO
DATA DO 1º ATENDIMENTO	DATA: 06.03.2004
DATA DO FECHAMENTO DO CHAMADO	DATA:
APONTAMENTO DO CLIENTE Troca de compressor com massa com CARCACHA CURTO FICAR A TROCA	

(Relacione aqui o equipamento que precisa de peças ou que será realizada a corretiva)

Descreva aqui detalhadamente por patrimônio as peças solicitadas, indicando modelo, padrão, marca, btu's, etc)

TIPO: SPLIT, PISO TETO, K-7, SELF, FANCOIL, CHILLER ETC	SCROLL POWER MOYCHO: ZR44KC-TFS-SOLC
MARCA	
Nº MODELO UNID. EVAPORADORA	
Nº MODELO UNIDADE CONDENSADORA	
Nº CODIGO OU REFERENCIA DA PEÇA	
BTUS /TRS	
SETOR	
SALA	
ANDAR	4º ANDAR
PATRIMONIO	

(Marque aqui os itens e as peças a serem substituídas para realizarmos a corretiva)

SERVIÇO EXECUTADO	QTDE	SERVIÇO EXECUTADO	QTDE.
PLACA DO EVAPORADOR		PLACA RECEPTORA	
PLACA SENSORA DE TEMPERATURA		VALVULA DE EXPANSÃO	
PLACA PRINCIPAL		BOBINA DA VALVULA DE EXPANSÃO	
MANCAL DO BLOWER		FUSIVEIS	
CAPACITORES		CONJUNTO ACIONADOR ELETRICO	
SENSORES		MANGUEIRA DE DRENO	
SERPENTINA		TUBO DE COBRE	
VENTILADOR TUBULAR P/ EVAP COM MOTOR		TUBO DE COBRE	
ALETAS DIRECIONAIS - FLAP		ISOLANTE TERMICO	
MOTORES PARA ALETAS DIRECIONAIS		IRRADIADOR - SERPENTINA	
HELICES DAS CONDENSADORAS		CABO DE COMANDO E ALIMENTAÇÃO	
COMPRESSORES DAS CONDENSADORAS		CONTATORA	
PROTETOR TERMICO		VOLUTAS - TURBINAS	
CONEXÃO DOS MOTORES		EIXO DO MOTOR CLOWER DIREITO	
TURBINA PARA AR CONDICIONADO		SENSOR DE GELO	
VENTOINHA		TRANSFORMADOR 110 V OU 220 V	
GRADE FRONTAL		CONTROLE REMOTO	
TERMOSTATOS		CAIXA DO PAINEL DE CONTROLE	
CONJUNTO DE BANDEJA DO DRENO		GAS R-22	X
FILTROS DE AR		GAS 410 A	

*OBSERVAÇÕES:

(Detalhe aqui por patrimônio o problema verificado no equipamento e o status após a troca da peça)

RELATÓRIO DE FECHAMENTO TÉCNICO:

(ASSINATURA E DATA DO FECHAMENTO DE ATENDIMENTO) AIR CARE

ASSINAR E DATAR O DIA EM QUE FOI ATENDIDO GESTOR OU FISCAL