




CONSTRUÇÃO – ABRIGO ALVENARIA PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO GERAL (PDG) CEIC
ESCALA – 1:50
MEDIDAS EM m



CONSTRUÇÃO – ABRIGO ALVENARIA SUBESTAÇÃO (SE) CEIC
ESCALA – 1:50
MEDIDAS EM m




NOTAS

1. PARA EXECUÇÃO DAS BASES E DIMENSÕES CORRETAS AJUSTAR CONFORME RECOMENDAÇÃO DOS FABRICANTES DO TRANSFORMADOR;
2. AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO APROXIMADAS.

LEGENDA DO ABRIGO SUBESTAÇÃO

1	PISO
2	BASE DE CONCRETO PARA APOIO DO CUBÍCULO BLINDADO
3	PORTA METÁLICA VENTILAÇÃO TOTAL COM DUPLA ABERTURA PARA FORA
4	VIGA PERFIL U DE 3" MATERIAL ASTM A36
5	JANELA PARA ILUMINAÇÃO NATURAL E VENTILAÇÃO - TELA METÁLICA RESISTENTE COM MALHA DE 13mm NO MÁXIMO, CONFORME NBR 14039




NOTAS

1. PARA EXECUÇÃO DAS BASES E DIMENSÕES CORRETAS AJUSTAR CONFORME RECOMENDAÇÃO DOS FABRICANTES DO TRANSFORMADOR;
2. AS DIMENSÕES INDICADAS SÃO APROXIMADAS.

LEGENDA DO TRANSFORMADOR E PAINEL

1	PISO
2	BASE DE CONCRETO P/ APOIO DO TRANSFORMADOR
3	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300KVA - 220/127V TIPO PEDESTAL - RADIAL
4	PORTA METÁLICA VENTILAÇÃO TOTAL COM DUPLA ABERTURA PARA FORA
5	VIGA PERFIL U DE 3" MATERIAL ASTM A36



UNESP ARARAQUARA – IQ – IMPLANTAÇÃO GERAL
PLANTA – SEM ESCALA

TRAFO CEIC - A INSTALAR

CONSTRUÇÃO

COTAS EM m

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES
01	02/04/2026	REVISÃO GERAL
0	16/03/2026	EMISSÃO INICIAL

RESPONSAVEL TÉCNICO: RENAN CARREIRA — ASSINATURA:
PROJETO: RENAN CARREIRA — ASSINATURA:

Renan Afonso de Souza Carreira:37893529857 2026.10.15 09:02:18-03'00'

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
CAMPUS ARARAQUARA

Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade

GT PROJETOS DE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE

Estrada Municipal José Sandrin, s/n - CEP: 17048-699 - Bauru/SP | 014 3103 6220 | projestos.ces@unesp.br

RESP. TÉCNICO:	RENAN CARREIRA	CAU / CREA: 5069769424	RRT / ART:
PROJETO:	RENAN CARREIRA	CAU / CREA: 5069769424	PROTOCOLO:
DESENHO:	RENAN CARREIRA		ESCALA: INDICADA

INSTITUTO DE QUÍMICA - NOVA SE E EXTENSÃO DE REDE ALIMENTADORES - CEIC; IPBEM; LACAQUE; NDCOM

INSTALAÇÃO SE-CEIC 11,9kV; TRAFO CEIC; PDG CEIC 220/127V
CONSTRUÇÃO - ABRIGO SE CEIC; ABRIGO PDG CEIC

ARQUITETURA

LOCAL ARQUIVO: G:\Meu Drive\IQ ARARAQUARA\PROJETO EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO\PROJETOS\OPCAO 02 CORRIGIDA EM 10 24\PLANTA IQ ARARAQUARA SE CEIC.pln

A 01 01

FOLHA