

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO CGC Nº 68/2025
EDITAL RETIFICADO Nº 04/2026

AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL

RETIFICAÇÃO:

Pelo presente instrumento retifica-se os ITENS 1, 2 e 3 descritos no ANEXO I – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANEXO II -TERMO DE REFERÊNCIA, de onde foram **retiradas as especificações “COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INCORPORADA NO BOCAL DE RECALQUE”** conforme solicitação do setor requisitante para melhor adequação ao objeto.

Onde se lê:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	01	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA O POÇO SERRA GERAL, DESTINADOS À POÇO SERRA GERAL DE Jafa, VAZÃO 40 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 303 MCA, BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS (20 ESTÁGIOS), FLUXO SEMIAXIAL COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INCORPORADA NO BOCAL DE RECALQUE , MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO REBOBINÁVEL, TRIFÁSICO 380V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA DE 60HP, DE PROTEÇÃO IP 68
2	01	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA O POÇO GUARANI, DESTINADOS À POÇO GUARANI ECR B1, VAZÃO 200 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 139 MCA, BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS (20 ESTÁGIOS), FLUXO SEMIAXIAL COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INCORPORADA NO BOCAL DE RECALQUE , MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO REBOBINÁVEL, TRIFÁSICO 440V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ENTRE 125 HP A 140 HP, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68.
3	01	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA O POÇO JARDIM AEROPORTO, VAZÃO 14 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 90 MCA, BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS (12 ESTÁGIOS), FLUXO SEMIAXIAL COM VÁLVULA DE RETENÇÃO INCORPORADA NO BOCAL DE RECALQUE , MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO REBOBINÁVEL, TRIFÁSICO 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA DE 05 A 10 CV, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68

Leia-se:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	01	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA O POÇO SERRA GERAL, DESTINADOS À POÇO SERRA GERAL DE Jafa, VAZÃO 40 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 303 MCA, BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS (20 ESTÁGIOS), FLUXO SEMIAXIAL, MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO REBOBINÁVEL, TRIFÁSICO 380V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA DE 60HP, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68
2	01	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA O POÇO GUARANI, DESTINADOS À POÇO GUARANI ECR B1, VAZÃO 200 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 139 MCA, BOMBA CENTRÍFUGA MULTIESTÁGIOS (20 ESTÁGIOS), FLUXO SEMIAXIAL, MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO REBOBINÁVEL, TRIFÁSICO 440V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA ENTRE 125 HP A 140 HP, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68.

3	01	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO PARA O POÇO JARDIM AEROPORTO, VAZÃO 14 M ³ /H, ALTURA MANOMÉTRICA 90 MCA, BOMBA CENTRÍFUGA MULTISTÁGIOS (12 ESTÁGIOS), FLUXO SEMIAXIAL MOTOR ELÉTRICO SUBMERSO REBOBINÁVEL, TRIFÁSICO 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, POTÊNCIA DE 05 A 10 CV, GRAU DE PROTEÇÃO IP 68
---	----	---

RATIFICAÇÃO:

Fica **retificado** o exposto acima e **ratificadas** as demais especificações exigidas e prazos estabelecidos no Edital supra, nos termos do Artigo 55, § 1º da Lei Federal 14.133/2021.

Por afetar a formulação das propostas, fica **alterada a data do referido pregão** a realizar-se em **08/04/2026**, à partir da 09h00min.

Publique-se e cumpra-se para ciência dos interessados.

Garça, 20 de março de 2026

José Nildo Moreira Tavares

DIRETOR EXECUTIVO