Solicitação de Esclarecimento

Informações do Edital

Razão Social do Promotor:	Serviço Autônomo de Águas e Esgotos - Garça
Número do Edital:	33
Número do Processo:	36

Dados do Participante

Nome:	AQUESTIA VÁLVULAS BRASIL LTDA
Documento:	14262733000109

Solicitação

Prezados,
O item 5.8 do Termo de Referência menciona uma VRP com corpo em formato Y, câmara simples e tubulação em cobre ou polietileno.
A VRP que comercializamos possui as seguintes características:

- Formato: Reto;
- Câmara: Simples;
- Tubulação de interligação: Poliamida reforçada.

Solicitamos esclarecer se será aceita a oferta desta VRP, desde que comprovemos por catálogo e ficha técnica o atendimento integral aos requisitos funcionais de desempenho do edital.
Desde já agradecemos e contamos com o seu retorno!

Data da Solicitação: 11/11/26 - 10:14

Resposta

Só serão aceitas VRP's pilotadas hidraulicamente, a válvula deverá ser de câmara dupla e com disco V-Port, de modo a reduzir os golpes de aríete aplicados na rede especialmente em sistemas de grande porte como o saneamento.

Data da Resposta: 12/11/26 - 07:48