



ESCLARECIMENTO 01

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2024 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO, decorrente da solicitação de registro (SR) 042/2024.

Considerando dúvidas levantadas por empresa(s) interessada(s) em participar da licitação, no melhor interesse da Autarquia, seguem abaixo os questionamentos com as devidas respostas.

Pergunta 01

Sobre as especificações (imagem 1 - EDITAL 2023) e forma de entrega (imagem 2 - ETP 2024). Podemos considerar as mesmas informações para esse novo processo?

IMAGEM 1:

Descrição completa
SULFATO DE ALUMÍNIO Especificação: Sulfato de Alumínio $Al_2(SO_4)_3$ isento de ferro, em concentração 50% a ser utilizado com a finalidade de coagulação da água bruta captada para tratamento. AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTÃO CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, QUE ACOMPANHAM ESTA SOLICITAÇÃO E DEVEM SER SEGUIDAS RIGOROSAMENTE.

IMAGEM 2:

O SAAE – Jacareí, utilize Sulfato de Alumínio isento de ferro, em concentração 50%, através de compra por modalidade pregão, atendendo aos Princípios da Administração Pública.

O compromisso de fornecimento com a empresa vencedora do processo licitatório se dá através da Ata de Registro de Preços.

Visando a ampla concorrência são aplicadas à esta contratação a Lei Complementar 123 de 14/12/2006 – com tratamento diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo o quantitativo em litros a ser adquirido de sulfato de alumínio se subdivide em duas cotas de 75% e 25%.

A partir de 2021 o produto começou a ser fornecido em Litros para melhor controle de sua utilização. O produto é recebido de 3 a 5 vezes por semana em cargas que variam em média de 8150 Litros a 15200 Litros por carga.



Resposta 01

O produto a ser adquirido é o sulfato de alumínio líquido isento de ferro a 50%, mesmo produto que o SAAE utiliza a anos.

Apesar do ETP indicar que o volume por carregamento pode variar entre 8.150 Litros a 15.200 Litros, a quantidade de carregamentos semanal depende das características da água bruta que variam durante o ano. Por exemplo, na última semana (18 a 24 de agosto) foram entregues o total de 27.931 Litros, na semana anterior (11 a 17 de agosto) foram entregues 28.931 Litros. Não é possível fixar um volume e quantitativo de entregas por semana, mas no ano de 2024 até o momento não ocorreram entregas inferiores a 10000L por carregamento.

Como se trata apenas de esclarecimento, e por ainda cumprir com o prazo de publicidade legal, demais condições permanecem inalteradas.

Jacareí, 02 de setembro de 2024.



Rafael Natan Gomes Rodrigues

Supervisor da Unidade de Licitações e Compras



Eric dos Santos Burgomeister

Diretor de Departamento Administrativo



Eder Campos Oliveira

Presidente do SAAE – Jacareí