



ANEXO I – PREÇO DE REFERÊNCIA

DADOS DA ENTIDADE / DADOS DA PROPONENTE

SAAE JACAREÍ
LOCALIZAÇÃO: RUA MIGUEL LEITE DO AMPARO, Nº 121 - CENTRO, JACAREÍ, SP – CEP: 12.327-703

PREÇO DE REFERÊNCIA*

Item							
Item	Código	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	010328	Extintor tipo ABC - 4 KG	Extintor portátil, com 04 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor – capacidade extintora: 2- A; 20- B: C. O extintor deverá ser novo e conter o selo de qualidade e garantia do INMETRO, conforme Termo de Referência.	UN	10,0000	150,0000	1.500,00
2	014038	Placa de Sinalização Extintor, conforme Termo de Referência	PLACA EM PVC - Extintor ABC fotoluminescente autoadesivo 30x30cm, conforme Termo de Referência.	PC	10,0000	6,0000	60,00
3	010332	SUPORTE PARA EXTINTOR	SUPORTE L com material em aço carbono, com tratamento superficial zincado ou bicromatizado, com dois furos de 6,5 mm, conforme Termo de Referência.	UN	10,0000	5,0000	50,00
4	004024	Bucha S-10 de nylon com parafuso de fenda - Conforme ficha técnica nº 153.	Parafuso sextavado sextavado de diâmetro 6,1 x 65 mm e Bucha S10, conforme Termo de Referência.	PC	20,0000	2,0000	40,00
							1.650,00

***Valor unitário referenciado em menor preço de pesquisa de preços.**

- NÃO SERÁ ADJUDICADO ITEM COM VALOR ACIMA DO ESTIMADO PELO SAAE-JACAREÍ.**
- DA ENTREGA:** A empresa vencedora da dispensa deverá realizar o serviço, observado o prazo de **[15] [DIAS]** para entrega.



3. A Nota Fiscal deverá ser emitida para:

MATERIAL:

Av. Vereador Egidio Antonio Coimbra, 1228 – Residencial Parque dos Sinos.

CEP 12.328-513

CNPJ: 48.962.625/0012-13



ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo)

Item							
Item	Código	Descrição	Especificação	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total
1	010328	Extintor tipo ABC - 4 KG	Extintor portátil, com 04 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor – capacidade extintora: 2- A; 20- B: C. O extintor deverá ser novo e conter o selo de qualidade e garantia do INMETRO, conforme Termo de Referência.	UN	10,0000		
2	014038	Placa de Sinalização Extintor, conforme Termo de Referência	PLACA EM PVC - Extintor ABC fotoluminescente autoadesivo 30x30cm, conforme Termo de Referência.	PC	10,0000		
3	010332	SUPORTE PARA EXTINTOR	SUPORTE L com material em aço carbono, com tratamento superficial zincado ou bicromatizado, com dois furos de 6,5 mm, conforme Termo de Referência.	UN	10,0000		
4	004024	Bucha S-10 de nylon com parafuso de fenda - Conforme ficha técnica nº 153.	Parafuso sextavado sextavado de diâmetro 6,1 x 65 mm e Bucha S10, conforme Termo de Referência.	PC	20,0000		

1. O prazo de validade da proposta é de **30 (trinta) dias corridos**.
2. Não será adjudicado item com valor acima do estimado pelo Saae-Jacareí.

3. Declarações

- 3.1. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no aviso de contratação direta e seus anexos;
- 3.2. Declara que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- 3.3. Declara que, caso seja adjudicado em seu favor o objeto da dispensa, compromete-se a assinar o Contrato ou instrumento equivalente no prazo determinado no documento de convocação.



- 3.4. **[ATENÇÃO: APENAS ASSINALAR CAMPO “SIM” EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE]** Declara, para os devidos fins, que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento da condição de ME ou EPP e que não incorreu em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X, da Lei Complementar nº 123/2006 (artigo 3º, § 6º, Lei Complementar nº 123/06):

Assinalar a opção correspondente ao enquadramento da empresa:

DECLARA ENQUADRAMENTO ME/EPP:	MARCAR COM “X”
SIM	
NÃO	

- 3.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3.6. Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 3.8. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Jacareí, _____

(nome e assinatura do representante legal)

Nome da Proponente: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

Telefone/Fax: _____

E-mail: _____

REPRESENTANTE DA EMPRESA:

Dados do Responsável pela Informação

Nome: _____

Função: _____

RG: _____

CPF: _____



Prefeitura de Jacareí
Serviço Autônomo de Água e Esgoto





ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA



TERMO DE REFERÊNCIA – SOLICITAÇÃO DE COMPRA – SC - Nº 01897/2025

JACAREÍ – SP (28/08/2025)

1. ASSUNTO

Este Termo de Referência tem por objetivo apresentar parâmetros e elementos descritivos, para aquisição de: EXTINTORES PORTATEIS, SUPORTES, BUCHAS, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

2. OBJETO

2.1 Registro de Preço para fornecimento de:

- **EXTINTOR PORTATIL** com carga de **Pó Químico Seco – PQS** - classe de fogo **ABC** carga de **04 Kg** com capacidade extintora: 2-A; 20- B; C; deverá acompanhar o extintor **SUPORTE L** de parede para fixação com material em aço carbono com tratamento superficial zincado ou bicromatizado, com dois furos de 6,5 mm e as **BUCHA S10** com **PARAFUSO** sextavado de diâmetro 6,1x65mm.

2.2. As quantidades a serem fornecidas estão indicadas no ANEXO 1, neste Termo de Referência – Especificação; e foram estipuladas com base na quantidade de equipamentos que necessitam ser instalados (extintores).

3. JUSTIFICATIVA

3.1 O SAAE Jacareí, recebeu através do **Ofício nº 51/2025/dto/srj**, o relatório de fiscalização elaborado pelo **Serviço de Regulação de Saneamento de Jacareí**, que após inspecionar as Estações Elevatórias de Esgoto – EEE Parque dos Sinos, Aliança, Final, Santos Dumont e Pitoresco, **requereu a instalação de extintores nestes locais**.

3.2 As Estações Elevatórias de Esgoto não possuem edificações que abriguem trabalhadores de modo a exercerem atividades continuadas; são espaços destinados a receberem o esgoto dos bairros que na sequência é bombeado automaticamente para as Estações de Tratamento; porém em razão da existência de bombas centrifugas que necessitam de painéis de comandos energizados e da presença eventual de operadores

Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP

Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br



que inspecionam o local e ou equipes de manutenção que efetuam ocasionais reparos; o SAAE – JACAREÍ, entende que se faz necessário atender ao solicitado pelo SRJ.

3.3 As instalações de extintores devem seguir os parâmetros definidos na IT Nº21/2025 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e visando garantir a sinalização do sistema de combate a incêndio conforme os padrões normativos exigidos pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar/SP, deve adequar-se; por este motivo estamos adquirindo as placas de sinalização que serão fixadas acima de cada extintor que será instalado.

ANEXO 1 - TABELA ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO

ITEM	IMAGEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VL. TOTAL
01	 EXTINTOR DE PÓ ABC 04 KG	Extintor portátil, com 04 kg de pó ABC (a base de Monofosfato de Amônia) com teor de 55% de agente inibidor – capacidade extintora: 2-A;20-B: C. O extintor deverá ser novo e conter o selo de qualidade e garantia do INMETRO.	PÇ	10	
02	 PÓ ABC	Placa em PVC - Extintor ABC fotoluminescente autoadesivo 30X30 cm	PÇ	10	
03		Suporte L com material em aço carbono com tratamento superficial zincado ou bicromatizado, com dois furos de 6,5 mm	PÇ	10	
04		Parafuso sextavado de diâmetro 6,1x65mm e bucha S-10	PÇ	20	

Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP

Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br



4. FORMA DE FORNECIMENTO

4.1 O material e a quantidade a serem fornecidos, está especificado na **tabela ANEXO 1**, os quais devem ser fornecidos em conformidade com a qualidade especificada pela Segurança do Trabalho, que analisará a legibilidade, qualidade e perfeição dos materiais fornecidos;

5. PRAZO ENTREGA

Prazo de entrega será de 15 (quinze) dias úteis.

6. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- a. Entregar os materiais solicitados de acordo com as quantidades, especificações, qualidades, constantes neste Termo de Referência; e dentro do prazo estipulado.
- b. No caso de reprovação do objeto, o fornecedor deverá efetuar a substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem qualquer ônus adicional para o SAAE.
- c. Os extintores deverão ser fornecidos novos e com o selo de qualidade do INMETRO, conter etiqueta com prazo de validade da carga e teste hidrostático;
- d. Placa de sinalização especificada no item 01 do ANEXO, deve ser fornecida dentro dos parâmetros da ABNT NBR 13434 e rotuladas com as características fotoluminescentes;

7. LOCAL DE ENTREGA

Endereço Referencial – Unidade ECA: Rua Aparício Lorena, 120, Centro – Jacareí – SP, telefone (12) 3954-0300; e ou qualquer outra unidade do SAAE, indicada pela Unidade de Compras.

8. OBRIGAÇÕES DO SETOR REQUISITANTE

8.1. Conferir se o material, está de acordo com o que estabelece este Termo de Referência.

Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP

Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br



8.2. Notificar o fornecedor, detalhando por escrito a ocorrência de qualquer eventualidade, envolvendo problemas no material fornecido; e determinar prazo para sua correção.

9. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme as normas internas da Autarquia, de acordo com o que for definido com a Unidade de Compras.

Jacareí, 27 de agosto de 2025

CARLOS
ALBERTO
DOS
SANTOS:062
48587825

Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO DOS
SANTOS:06248587
825
Dados: 2025.08.29
10:40:44 -03'00'

Carlos Alberto dos Santos
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SP nº 5060579930

ERIC DOS SANTOS
BURGOMEISTER:4
1910943860

Assinado de forma digital
por ERIC DOS SANTOS
BURGOMEISTER:41910943
860
Dados: 2025.09.18 16:43:36
-03'00'

Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP

Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br