



FICHA TECNICA Nº 109

MATERIAL:	CONEXÕES PVC ROSCADO		
Elaborado por:	Edmir Rezende Motta	Data:	28.06.2019
Revisado por:	Edmir Rezende Motta	Data:	23.09.2019

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Luva de correr pvc para tubo roscavel JE (750 KPa), branco, injetada, com junta elástica, fabricada em PVC rígido de acordo com NBR 5648 e fornecida com anéis de borracha correspondentes, para aplicações sob pressão nominal de 750 KP, para redes de distribuição de água potável.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Luva de PVC injetada, branca, roscada, com limitador central, para aplicações sob pressão de serviço de 1,0 MPa, dotada de roscas conforme NBR NM ISO 7-1, fabricada de acordo com os requisitos da NBR 5648, para instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AO CÓDIGO: 2611.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Luva de redução de PVC injetada, branca, roscada, com limitador central, para aplicações sob pressão de serviço de 1,0 MPa, dotada de roscas conforme NBR NM ISO 7-1, fabricada de acordo com os requisitos da NBR 5648, para instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Te de PVC injetado, branco, com extremidades em bolsas roscadas conforme NBR NM ISO 7-1, para aplicações sob pressão de serviço de 1,0 MPa, fabricado de acordo com requisitos da NBR 5648, para instalações hidráulicas prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Cotovelo de PVC, branco, injetado, com bolsas de junta roscada de acordo com a NBR NM ISO 7-1, fabricado de acordo com os requisitos da NBR 5648, para aplicações sob pressões de serviço de até 1,0 MPa, com tubos de PVC roscados em instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AO CÓDIGO: 3203.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Curva pvc branco rígido rosca.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3206, 3207.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Cruzeta pvc branca rígida rosca.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3208, 3209, 3210, 3211, 3212.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Niple duplo de PVC injetado, branco, com sextavado para boca de chave, com roscas conforme NBR NM ISO 7-1, fabricado de acordo com requisitos da NBR 5648, para aplicações sob pressões de serviço de 1,0 MPa, para instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 13849.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Bucha curta de redução de PVC injetada, branca, com roscas conforme NBR NM ISO 7-1, para aplicações sob pressões de serviço de até 1,0 MPa, fabricada de acordo com requisitos da NBR 5648, para instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3226, 3227, 3228, 3229, 3230.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

União de PVC injetada, branca, com roscas com assento plano conforme NBR NM ISO 7-1, fabricada de acordo com requisitos da NBR 5648, para utilização com tubos de PVC rosqueados, para aplicações sob pressões de serviço de até 1,0 MPa, em instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3232, 3233, 3234.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Bujão (Plug) de PVC injetado, branco, com rosca conforme NBR NM ISO 7-1, para aplicações sob pressão nominal de 1,0 MPa, fabricado de acordo com requisitos da NBR 5648, para instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

APLICÁVEL AOS CÓDIGOS: 3236, 3237, 3238, 3239, 3240.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

Tampão (Cap) de PVC injetado, branco, com rosca conforme NBR NM ISO 7-1, para aplicações sob pressões de serviço de 1,0 MPa, fabricado de acordo com requisitos da NBR 5648, para aplicação com tubulações plásticas em instalações prediais de água fria.



Imagem meramente ilustrativa

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1) O lote de material adquirido deve acompanhar certificado de garantia de qualidade expedido pela empresa fornecedora.